



(1)????????????????+????????????????

(2)??

- 1、一体化水设备安装场地应平整、环境整洁、紧靠电源、水源。
- 2、请勿靠近火源及任何发热体。
- 3、在北方地区不得将设备安装在室外，以防设备内部冻结，损坏仪表及过滤元件。
- 4、设备安装位置应能方便排水，使设备的排水管保持顺畅。
- 5、当水源压力 $<0.12\text{Mpa}$ 。流量 $<6\text{T/H}$ 时，本机运行中会反复出现一级泵启动-停止-启动的现象，这是本机就要停止使用，防止烧毁电机水压和流量不足的地区，请在本设备增加原水罐。
- 6、设备系统所用的水泵工作压力确保在 $1.0-1.3\text{Mpa}$ ,二级膜所用的水泵工作压力确保在 $1.0-1.3\text{Mpa}$ ，确保水泵在其额定扬程范围内工作。

地理式生活污水设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水bod 200 mg/l，出水bod 20mg/l指标设计，总共有六部份组成：(1)初沉池;(2)接触氧化池;(3)二沉池;(4)消毒池、消毒装置;(5)污泥池;(6)风机房、风机;