

海利普变频器报警E03是什么故障怎么解决？

产品名称	海利普变频器报警E03是什么故障怎么解决？
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	海利普变频器:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:E03
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

海利普变频器显示E-03是因为输入电压异常。瞬间停电后，对旋转中的电机专实施再启动。减速太快。负载惯量大。出现变频器代码E03故障时，排查解决方法：电机如果有编码器，则可能是编码器有问题，线路或者编码器自身，比如如果是新调试的设备，如果线路错误，基本上是电机一启动就报错。已经在运行的设备，偶尔报警，如果有编码器可以检查一下编码器的接线。如果没有编码器，排查一下电答机线路情况，另外就是是否存在可能偶尔有过载运行，比如设备卡了一下导致报警。如果方便可以trace一下曲版线看看，比如通过报警触发，记录一下报警时的设定速度，实际速度和电流转矩啥的权，有助于排查原因