

集成式次氯酸钠发生器

产品名称	集成式次氯酸钠发生器
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 销售区域:全国
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

集成式次氯酸钠发生器为组合形式，盐的溶解，稀盐水的调配，投加计量及次氯酸钠循环发生在一只槽体内进行，投资少、占地省、设重灵活。(二)发生器为管状、内冷、单、串开相接的组合形式，发生器阳以铁为基体，涂二氧化钌，电位低、寿命长。在正常操作情况下，每支每次连续发生200-300小时。次氯酸钠发生过程为隔膜式自然循环形式，因此，盐利用率高，电解过程电流效率高，

次氯酸钠消毒方法目在国外已经有着非常广泛的使用，在国内随着化学品的管控越来越严格，其他消毒方法的运行成本也会越来越高。此时使用次氯酸钠发生器代替其他的消毒设备正当时。

集成式次氯酸钠发生器次氯酸钠是强氧化剂和消毒剂，它是通过取源于广泛价廉的工业盐或海水稀溶液，经无隔膜电解而发生的。为确保次氯酸钠质地新鲜和有较高的活性。消毒效果，次氯酸钠发生器是一边发生，一边将发生的次氯酸钠投加使用。它与氯和氯的化合物相比，具有相同的氧化性和消毒作用。

- 1)检查进水压力表压力是否正常，进水压力在0.2-0.3MPa之间;
 - 2) 检查盐箱盐位是否正常，不得低于盐箱指示低盐位；
 - 3) 检查盐箱液位是否正常，接近盐箱水位标识(除加盐时)；
 - 4) 检查各设备供电指示灯是否正常，电源指示灯亮;
 - 5) 检查发生器的管道与电连接处是否渗漏，连接处无液体渗漏;
 - 6) 检查发生器各阀门开闭是否处于正确位置，按阀门使用说明启闭阀门:
- 刀检查盐水泵软水泵运行是否正常，冲程是否正常

8) 检查发生器进水电导率保持在46~50ms/cm ;

9) 检查整流器供电电流、电压是否正常，按参数控制表数值调整。 10)检查发生器进出水温度是否正常，进水温度应大于10°C，出水温度应小于55°C.