

防排烟复合风管检测报告 聊城市防火检测代办

产品名称	防排烟复合风管检测报告 聊城市防火检测代办
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	通风管道:耐火极限 专业服务:方便快捷 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

4.1.1 人防工程内应采用防火墙划分防火分区，当采用防火墙确有困难时，可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔，防火分区划分应符合下列要求： 1 防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分； 2 水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间，其面积可不计入防火分区的面积之内； 3 与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等，应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区； 4 防火分区的划分宜与防护单元相结合； 5 工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时，不得设置在地下二层及以下层，并应划分为独立的防火分区，且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。4.1.2 每个防火分区的允许*大建筑面积，除本规范另有规定者外，不应大于500m²。当设置有自动灭火系统时，允许*大建筑面积可增加1倍；局部设置时，增加的面积可按该局部面积的1倍计算。4.1.3 商业营业厅、展览厅、电影院和礼堂的观众厅、溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆等防火分区划分应符合下列规定： 1 商业营业厅、展览厅等，当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统，且采用A级装修材料装修时，防火分区允许*大建筑面积不应大于2000 m²； 2 电影院、礼堂的观众厅，防火分区允许*大建筑面积不应大于1000m²。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时，其允许*大建筑面积也不得增加；