

盐亭县易事特EA9010S易事特UPS电源 10KVA/10KW

产品名称	盐亭县易事特EA9010S易事特UPS电源 10KVA/10KW
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

产品详情

盐亭县易事特EA9010S易事特UPS电源 10KVA/10KW

测试 UPS 电池是否具有启动瞬间输出大电流的特性后备式 UPS 电源由市电供电向逆变供电的切换时间要求小于 7ms，一般设计为 4~5ms 左右。这就是说，一旦市电供电中断，UPS 电池必须在小于 4~5ms 时间内输出负载所需的电流。有些失效的电池能够满足端电压和容量的要求，但不能在少于 4~5ms 内放电电流达到大电流的要求。由这种电池造成的 UPS 故障表现为：UPS 在空载或轻载时能逆变切换成功，增大到正常负载时逆变失败。3. 判别 UPS 电池的内阻和容量质量良好的 UPS 电池内阻在 20~30m 左右，当内阻超过 80m 时，需要对电池做均衡充电处理或活化处理。电池内阻的增大，必然伴随实际输出能量的降低，从而表现为电池的容量减小。此外，还有造成的容量减小其他因素，如电解液损失等。测试电池内阻是否增大，决不可用万用表的电阻档直接测量，应采用间接测量计算的方法。