

铜芯电力电缆VV-39

产品名称	铜芯电力电缆VV-39
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	15731684112 15731684112

产品详情

铜芯电力电缆VV-39

5.9 外护套

5.9.1 电缆外护套应采用蓝色聚氯乙烯材料，其性能应符合GB/T8815标准的规定。

5.9.2 外护套应紧密挤包在铝---聚乙烯粘结护层或铜丝编织层、钢带（钢丝）铠装层上（若有），且应容易剥离而不损伤绝缘、内护套或铜丝编织层、钢带（钢丝）镀锌层（若有）。外护套表面应平整、色泽均匀，无裂缝、气孔、夹杂或其他机械损伤。

5.9.3 外护套标称厚度应符合表5—13的规定，其平均值应不小于规定的标称值。钢丝铠装电缆外护套薄点的厚度应不小于标称值的80%—0.2mm，其他型号电缆应不小于标称值的85%—0.1mm。

5.9.4 电缆外护套老化前、后的机械性能应符合MT818.14标准表9的规定。

5.9.5 电缆外径应符合表5—13的规定。在电缆的同一截面上，所测得的大外径和小外径之差（f值）应不超过规定的电缆外径的15%，测量两处，取大值。

5.10 矿用通信电缆MHY32成品电缆