

# 烟雾一氧化碳复合型报警器家用商用跨境外贸款气体浓度探测报警器

产品名称	烟雾一氧化碳复合型报警器家用商用跨境外贸款气体浓度探测报警器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	168.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HB 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

\* 采用高可靠性电化学传感器和红外光电传感器\* LCD液晶显示浓度\* AA 5号电池 3\*1.5V电池供电\* 低电流消耗，超长待机寿命\* 电池低电量提示\* 报警记忆功能\* 报警暂停（静音模式）\* 声光报警/LED指示报警\* SMT工业制造，稳定性强

### 操作说明

- 首次上电：装上AA 3节1.5V电池，蜂鸣器会“嘀”一声，报警器开始进入预热状态，同时显示屏显示2分钟倒计时。
- 按键功能：按下“TEST/RESET”键，LCD屏显示“0”ppm，LED灯闪烁，同时蜂鸣器会“嘀”四声间隔5秒重新一次。
- 峰值记录：长按“TEST/RESET”键，10秒钟以上，可查看报警浓度，再次按“TEST/RESET”键进行清除。
- 指示灯：在正常工作情况下，绿灯每间隔30秒，闪烁1次。

5.低电量提示：低电量时，红灯每间隔10秒，闪烁1次，同时LCD屏显示“Lb”。

6.报警：当探测器检测到一氧化碳气体超过100PPM时，就会报警，红灯闪烁，同时蜂鸣器会“嘀”四声，间隔5秒重新一次。此时,应该立即关闭阀门，打开门窗，使室内空气流通，并通知相关专业人员处理。发生火灾时,检测到烟雾浓度超过0.1%db/m时,就会报警,蓝灯闪烁，同时蜂鸣器连续报警。

7.报警暂停（静音模式）：当遇到非紧急的情况时，可立刻按下测试按钮，LED灯循环闪烁，表示进入静音模式。LED灯每10秒闪一次说明报警器已进入静音模式（在静音模式下，按一下按键，蜂鸣器鸣响警号，同时红灯循环闪烁表示静音解除）。10分钟后报警器自动重设。

## 安装方法

1.通常探测器，应该安装在卧室，生活区，车内等人们长时间呆的地方，建议安装在卧室，走廊，地下室，车内及生活区。

2.由于一氧化碳的气体浓度和烟雾浓度比空气轻，探测器要安装在低于天花板0.3-1米。

3.探测器安装时不易离火炉太近，以免探测器受到火焰的烘烤；也不能安装在排气扇，门窗边与浴室等水汽流较大的地方；也不能安装在油烟大的地方，以免油烟把探测器的进气孔堵塞导致进去不畅，从而影响探测器的感应灵敏度

## 产品安装

1、本产品不宜安装在以下场所：

A).正常情况下有烟雾滞留的场所

B).相对湿度大于95%的场所

C).有较大的粉尘、水雾、油雾污染的场所

D).风速较高（大于5米/秒）的场所

2、将电池按标示的正负极性正确装入电池仓。

3、选择适合的位置，一般安装于探测空间中央的天花板上，用安装螺丝将探测器底座固定在选择好的安装位置上。

烟雾探测器保护面积：

当空间高度为6米-12米，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米；

空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。

## 注意事项

- 1.本产品内含精密元器件，在运输，安装过程中不得猛烈撞击或敲打，否则可能引起探测器不工作
- 2.本产品为一氧化碳烟雾复合型探测器，不能用于探测可燃气体（煤气，天然气，液化石油气等）
- 3.本产品需要定期维护，每月一次除去探测器表面的灰尘，保持进气孔畅通，每半年请专业人员测试一次，发现失效，必须尽快维修或更换。
- 4.不要用清洁剂或溶剂擦拭探测器，化学物质可能会损坏或短暂污染传感器。
- 5.避免在探测器附近喷洒空气清新剂，发胶，油漆或其他的气雾剂。
- 6.本产品可以减少事故的发生，但不能确保万无一失，为了你的安全，除了正确使用本产品外，在日常工作生活中还应提供警惕，加强安全防范意识。