

JPX01型卡接式双面总配线架（MDF-2000L回线/对/门）

产品名称	JPX01型卡接式双面总配线架（MDF-2000L回线/对/门）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:普天泰平 规格:齐全 产地:浙江
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

PTTP JPX01型卡接式总配线架（MDF）

MDF总配线架（JPX01型保安接线排-100回线直列模块），（JPX01型测试接线排-128回线横列模块），（JPX01型保安单元-P01D型保安防雷器）本产品具有电缆接续和过流过压防护的功能，可以避免因大电流的侵入对外线电缆、机房设备及人员所造成的损害。由于接续模块采用高密度设计，模块的高度和宽度有所减少，从而使得整机的高度和重量明显降低，列间距加大，这就方便了架间操作，同时机房的空間利用率也得到提高。

开放机架正面
放机架背面

PTTP JPX01 型总配线架从列告警盘、接线排，到底部护栏都提供了易于更换、清洁的列号、块号示名。总配线架由机架、保安接线排、测试接线排、保安器、总告警盘、列告警组件和附件等构成。

标准附件表

代号	名称	备注
NJA3.695.092	测试赛绳（横列）	在测试排上分开测试内、外线
NJA3.695.093	测试赛绳（直列）	在保安排上分开测试内、外线
NJA3.695.094	测试赛绳（跳接）	临时将外线跳接对另一对内线上
NJA4.695.014	XQ401 D-KJ型卡接工具	

产品配置表

外线容量	每直列*大容量*大横列层数	每横列标准容量	每横列*大容量	架体尺寸			横列总容量	扶梯（选购）
				高	宽	深		
4000L	8块*100L	6	5块*128L	6块*128L	2000	1250	1050	4608L
5000L	10块*100L	7			2200	5376L		
6000L	12块*100L	9			2600	6912L		

机房工程是智能建筑的一部分，也是建筑安装工程的一个分支。因此既有建筑安装工程的一般共性，也有其特性；既执行建筑行业相关的标准、规范，也有本行业独有的标准、规范。计算机机房是一间综合性很强的科学技术和系统工程。现代数据机房涵盖接地系统、电气系统、照明系统、应急系统、机房空调系统、送排风系统、设备集中监控系统、KVM管理系统、自动灭火系统、语音多媒体系统、综合布线系统等。

(一) 机房环境的特点

(1) 污染物。远离腐蚀气体、易燃易爆物；腐蚀气体随着新风吸入机房后会对计算机设备和人员健康造成危害，同时不洁净的空气也会对计算机设备的运行造成不利影响，还会对机房内精密空调、新风机等的滤网等造成污染。

(2) 温度、湿度。温度和湿度必须被严格控制，以提供可连续运行的温度和湿度范围。干球温度计:20 ~25 (68F~77F)。相对湿度:40%~50%。*大露点:21 (69.8)。*大变化速度:每小时5 (9)。

(3) 噪声。计算机系统停机时，机房内的噪声在主机房中心处测试应小于6SdB(A)。

(4) 照度。计算机机房在距地0.8m处，照度不应低于300lx，辅助房间照度不低于200lx。

(5) 无线电干扰场强。在频率为0.15~1000MHz时不大于126dB。(6) 磁场干扰场强不大于800A/m。

(7) 在计算机系统停机条件下，主机房地面表面垂直及水平向的振动加速度值不应大于500mm/s。(8) 主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻，应符合现行国家标准GE6650—1986《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。(9) 主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。