

17s205图集WXB系列消防一体化泵站高位水箱

产品名称	17s205图集WXB系列消防一体化泵站高位水箱
公司名称	盐城市吴达供水设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:吴达 型号:WXB-18-1.0 用途:高位水箱消防稳压给水设施
公司地址	建湖县科技创业园2号路33号
联系电话	18936282368 18936282368

产品详情

认准正规厂家，17s205图集WXB系列消防一体化泵站高位水箱资质，设计生产安装售后一站式供应，邀请代理商加盟代理，厂家批发价位

WXB-18-1.0/1.5屋顶消防一体化泵站水箱价钱

WXB-18-18-30-I楼顶消防一体化泵站水箱价位

WXB-18-3.0/3.0室外消防一体化泵站水箱

WXB-18-2.0/2.5高层消防一体化泵站水箱

WHDXBF-18-18/3.6-30-I箱泵一体化消防一体化泵站制造厂商

17s205图集WXB系列消防一体化泵站高位水箱消防给水稳压装置要求：

- 1.WXB系列设备可以采用一体化组合系列基础系列。
- 2.设备安装工程应在对噪音自然环境要求较高的地方设计橡胶减震措施。橡胶隔震垫和进水出水口道、配件和配件应设置在消防一体化泵站消防水箱泵站的消防水泵中，必须采取有效措施防止泵单元歪斜，以确保安全生产施工。
- 3.屋顶箱泵一体化高位水箱泵站有排水装置。安全阀门、远程控制气压表等配件。安全阀门应设置在稳压罐的一边，止回阀应集装在管道上。
- 4.箱式泵一体化消防高位水箱应与墙面或其它设备保证足够的距离，一般组装区域约1米。

17s205图集WXB系列消防一体化泵站高位水箱消防给水稳压装置选型示例：

有一座高层公共建筑，房屋建筑体积计算超出50,000m³，房屋建筑高度在61.8M，室外消防栓系统的流量设计成40L/S，室内消火栓系统的流量设计成40L/S，高位消防水箱的有效水深设计成1.85m。消防稳压设备采用上置和下置两种设计方案设计。因为压力控制器，上置稳压装置对Z不利，消火栓口净高6.7。m,Z高水位至下置式稳压装置处压力控制器净高67.27.m，Z不利于消火栓口到消防水泵的压力控制器净高58.6.m，Z不利消火栓口至下置式稳压装置处的压力控制器净高60.60.m，没有管网渗漏数据信息。

因为管网渗漏数据信息欠缺，WXB系列消防一体化泵站消防水箱泵站消防稳压泵的额定流量应按消防给水额定流量的1%~3%计算，不应小于1L/S。室内消火栓系统消防稳压泵额定流量为1L/S。考虑到室外管网是埋地铺设，不可控因素较多，室外消防栓系统消防稳压泵额定流量为1.51L/S。

17s205图集WXB系列消防一体化泵站高位水箱资格证书另外，箱式泵一体化消防水箱的摆放位置应选择平稳地面，并保持水平，避免倾斜或不平造成消防水箱或泵站损坏。在使用之前，需进行必要的安全防护设备安装和调节工作，保证其操作稳定可靠，随时提供足够的消防水源。同时，对于不同的WXB系列消防水箱型号和用途，仍然需要按照相关国家标准规范进行检验和验收，获取对应的资格证书。若想购买WXB系列泵箱一体化，可咨询箱式泵一体化消防水箱厂家昊达生产厂家，了解产品质量成本费用，寻找合适的合作代理。