

# 连云港配电房绝缘工具测试 绝缘杆预防性试验

产品名称	连云港配电房绝缘工具测试 绝缘杆预防性试验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	配电房绝缘:绝缘杆预防性试验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

### 配电线路

- 1 从各变电站至配电箱的引出线架设和直埋应符合规程要求；
- 2 地下电缆通过施工道路时，应采用保护套管，管径不得小于电缆外径的1.5倍；
- 3 电气作业人员应配备足够的绝缘工具，绝缘工具应按《电力建设安全工作规程》第58条之规定，定期进行检验；

### 7 施工现场照明

- 11 现场应采用广集式照明灯塔；
- 12 工具房、临时工棚及一般场所的照明线应固定在绝缘子上，灯具距地面的距离不小于2.5米。严禁导线在钢结构上缠绕；
- 13 易燃、易爆场所的照明应采用防爆型灯具，开关必须设在室外。

### 8 电焊机

- 8、1 电焊机应采用集装箱式管理，电焊机集装箱购买或制作应符合《火电工程安全施工设施规定》第十二项的技术要求；
- 8、2 集装箱内的电焊机及外接点，均应有相应的编号，一、二次线应布置整齐、固定牢靠、外观完好；
- 8、3 露天装设的电焊机应置放在干燥的场所，并应有遮蔽棚；

- 8、4电焊机导线不得靠近热源，并严禁接触钢丝绳和转动机械；
- 8、5电焊机导线穿过道路时应采取防护措施；
- 8、6电焊工作平台应可靠接地。在狭小或潮湿地点作业时，应垫木板或采取其他防触电措施，并设监护人；
- 8、7电焊机的二次线易采用YHS型橡胶皮护套铜芯多股软电缆，电缆长度不应大于30米。

## 9 施工用电

- 9、1 电器设备不得超过铭牌使用，闸刀型电源开关严禁带负荷拉闸；
- 9、2开关熔断器必须上口接电源，下口接负荷，严禁倒接，开关应标明名称，单项刀闸开关应标明电压；
- 9、3严禁将电线直接钩挂在刀闸上或直接插入插座内使用；
- 9、4刀闸和熔断器的容量应满足被保护设备的要求，熔断丝应有保护罩，熔断丝不得削小使用，严禁用其他金属丝代替熔断丝；
- 9、5熔断丝熔断后，必须查明原因，排除故障后方可更换；
- 9、6严禁一个开关接两台及两台以上电动设备。