

# 安溪官桥消防 消防维修 消防器材出售

产品名称	安溪官桥消防 消防维修 消防器材出售
公司名称	福建泉州君安检测服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道和平中路26-29号
联系电话	15392178119 15392178119

## 产品详情

泉州市衙口消防水泵安装，消防改造费用-晋江君安消防工程

除住宅建筑套内的自用楼梯外，地下或半地下建筑（室）的疏散楼梯间，应符合下列规定：

2应在首层采用耐火不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外，确需在隔墙上开门时，应采用乙级防火门。

3建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间，确需共用楼梯间时，应在首层采用耐火不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并应设置明显的标志。

《老年人照料设施建筑设计标准》

3.0.3与其他建筑上下组合建造或设置在其他建筑内的老年人照料设施应位于独立的建筑分区内，且有独立的交通系统和对外出入口。

《宿舍建筑设计规范》

5.2.2宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时，出口和疏散楼梯宜各自独立设置，并应采用防火墙及耐火不小于2.0h的楼板进行防火分隔。

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》

3.2.2四个班及以上的托儿所、幼儿园建筑应独立设置。三个班及以下时，可与居住、养老、教育、办公建筑合建，但应符合下列规定：

2应设独立的疏散楼梯和出口；

3出入口处应设置人员集散和车辆停靠的空间；

4应设独立的室外活动场地，场地周围应采取隔离措施；

5建筑出入口及室外活动场地范围内应采取防止物体坠落措施。

《商店建筑设计规范》JGJ48-2014

5.1.4除为综合建筑配套服务且建筑面积小于1000m<sup>2</sup>的商店外，综合性建筑的商店部分应采用耐火不低于2.00h的隔墙和耐火不低于1.50h的不燃烧体楼板与建筑的其他部分隔开；商店部分的出口需与建筑其他部分隔开。

《办公建筑设计标准》

5.0.2办公综合楼内办公部分的出口不应与同一楼层内对外营业的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的出口共用。

## 鲤城金龙消防水喷淋系统改造、安装，消防漏水维修公司

《消水规》要求“室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室”，不太符合我国室内消火栓的功能现状。

火灾烟气是造成人员伤亡的主要因素，封闭楼梯间和防烟楼梯间可有效防止火灾烟气进入。室内消火栓（以下简称消火栓）设置在封闭楼梯、防烟楼梯间及前室时，应采取一定的保障措施。

本文共五章，分述消火栓操作要求、存在的隐患及误区、以及应采取的保障措施，等等！

### 一、未经训练的人员不应操作消火栓：

我国目前的消火栓，均DN65规格，未经训练的人员无法操控，就是训练人员，通常也要2人配合操作，才能顺利完成开阀、铺带和灭火工作。

在动图示例中，即使操控者为人员，同样被水水带作用力冲倒，如在室内火场出现类似情况，将非常危险。

### 二、目前的消火栓设置方式和现状，存在隐患和误区：

目前的消火栓，均自配水带水，仍作为控制建筑内初期火灾的主要灭火设备，非人员也可能使用。

目前的管理和规范中，并没有要求人员操作室内消火栓，相反，相关规范标准中，采用默认非人员操控消火栓的方式，存在隐患和误区！

实际上，当非人员展开消火栓水带，准备灭火时会发现，根本无法掌握，除带来自身风险外，还可能造成其他意外事故。

### 三、消火栓设置在楼梯间或前室，有一定优势：

在合规的灭火救援操作中，消火栓设置在楼梯间或前室，有一定优势：

- 1、楼梯间和前室便于消防员接近。
- 2、便于补给和消防队员的轮换。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。

本文普级防火幕的相关概念，并解答应用中的诸多疑问。

本文解答防火幕和水幕的应用关系和基本原则，消除常见误区，尤其强调，不能采用性能化评估的方式取消舞台口的防火幕！

注：本文所述的水幕及防火幕，除非特殊，均是指应用于舞台口的水幕或防火幕。

### 一、防火幕的概念：

防火幕，是阻止火灾烟气和热气通过的活动式幕。

我们通常所说的防火幕，主要是刚性防火幕，是设置在舞台台口处，在火灾情况下可迅速封闭台口，隔离舞台与观众厅或舞台以外的区域，防止火灾蔓延及烟雾扩散的刚性结构设备。

### 二、防火幕和防火卷帘有什么区别？

- 1、从功能上来说，都是阻止火灾烟气和热气通过的活动式分隔构件，防火幕通常应用于舞台洞口，其他部位的分隔通常采用防火卷帘。
- 2、防火幕的耐火为1小时，防火卷帘耐火有2小时和3小时两个等级。
- 3、防火幕适应的产品标准是《舞台机械刚性防火隔离幕》（GB36726-2018），防火卷帘适应的产品标准是《防火卷帘》（GB14102-2005）。

### 三、防火幕主要用在哪些位置？只是用于舞台口吗？

防火幕主要是用于舞台口，在建筑物的其他部位中，通常是采用防火卷帘或水幕。

### 四、水幕可以替代防火幕吗？

水幕可以替代防火幕，当采用水幕替代防火幕时，应采用防火分隔水幕，不是防护冷却水幕，要注意设计参数的区别，具体依《自动喷水灭火系统设计规范》的相关要求执行。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。