

# 电气火灾监控系统方案制作及注意事项之三

产品名称	电气火灾监控系统方案制作及注意事项之三
公司名称	苏州鑫动安电子工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州现代创展大厦1010室
联系电话	86-051281871600 18501595991

## 产品详情

电气火灾监控系统方案制作流程以及注意事项之三 三)、设备清单：名称 型号 数量 单位 单价  
电气火灾监控设备 XE3010 1 台 电气火灾 XE3112SL 36 只 XE03系列互感器 36 只 四) 系统说明：1. 本方案采用了1台XE3010电气火灾监控设备，与36只XE3112SL探测器和XE03互感器组成检测系统。主机安装在消防控制室，探测器安装在配电柜中，采用现场供电。 2.  
本方案中采用的HBUS总线通讯方式，不仅减少了现场的布线成本，还便于现场的施工调试。 3.  
控制器的安装：安装在消防控制室，采用壁挂安装方式，工作电压AC220V由消防电源供电。  
4:布线系统总线建议选用RVV 2×2.5mm<sup>2</sup>绝缘电线。所有电缆线均加钢套管保护；  
互感器与探测器之前连接建议使用屏蔽线。无论何种情况，供电系统的PE线均不能穿过互感器。 5.  
所有设备、管件均需做好防雷接地，接地电阻应小于4欧。 电气火灾监控系统专题组