

高原施工120千瓦柴油发电机组

产品名称	高原施工120千瓦柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO140000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

高原施工120千瓦柴油发电机组

柴油机机体组首要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。镶气缸套的主张机，机体组还包含干式或湿式气缸套。它的效果是作为内燃机各安排各体系的设备骨架和别离作为曲柄连构安排、配气安排、冷却和光滑等体系的组成部分。气缸体的内部有气缸，气缸中有作往复运动的活塞，其顶部有气缸盖，三者密封成焚烧室，燃油就在焚烧室内焚烧，使气体胀大而推进活塞。

高原施工120千瓦柴油发电机组柴油发电机组设备留意事项

不论是一般的发电机发电机发电机发电机，仍是柴油发电机；也不论是租来的发电机组，仍是买来的柴油发电机组，价格都是很高的。那怎么延伸发电机的运用寿数，让发电机发挥的交率，是一个大问题。这篇文章就提及一些在设备发电机时应该留意到的问题，依据人和机电长时刻为客户处理日子的经历总结得出。

- 1、设备地址需通风杰出，发电机端应有满意的进风口，柴油机端应有杰出的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 2、设备地的周围应坚持清洁，防止在邻近放置能发生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应装备救活设备。
- 3、在室内运用，有必要将排烟管道通室外，管径有必要 消音设备的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜过3个，以保证排烟疏通，并应将管子向下倾斜5-10度，防止雨水注入；若排气管时笔直向上设备的，则有必要加装防雨罩。

4、根底选用混凝土时，在设备时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的根底上。机组与根底之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。

5、机组外壳有必要有牢靠的保护接地，对需求有中性点直接接地的发电机，则有必要由人员进行中性接地，并装备防雷设备，禁止运用市电的接地设备进行中性点直接接地。

6、发电机与市电的双向开关有必要十分牢靠，以防倒送电。双向开关的接线牢靠性需经过当地供电部分的查验认可

型号：TO140000ET

一.发电机参数：

1.额定功率： 120KW

2.备用功率： 130KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： /380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO1400

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 100L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1300/1500kg

8.外形尺寸: 2200*1000*1500mm

大泽动力全新系列的汽油发电机的是经过什么设备来进行下降噪音的?

减振设备，汽油机和发电机与桥架之间选用高功用减震器，削减轰动发生的噪音；

钛镁合金隔声罩，选用四至五层的吸音资料的隔声罩，吸音隔音，效果显着；

进风消声体，三层吸音资料的迷宫式进风消声体，既保证新鲜空气的满意进入，又有用地密闭了噪音；

排风消声体，三层吸音资料的迷宫式排风消声体，既保证排风的晓畅，又有用地密闭了噪音传达；

排气消声设备，阻抗复合型消声设备的选用，大大下降了废气排放出时的噪音；

电力电缆衔接选用固定式接线盒结构，直接在箱体外衔接；

其他，隔声罩门的结构与隔声罩类似，窗选用双层玻璃，门窗与隔声罩严格密封，大极限地密封了噪音。