

# 惠安涂寨消防 消防维保 消防灭火栓阀门出售

产品名称	惠安涂寨消防 消防维保 消防灭火栓阀门出售
公司名称	福建泉州君安检测服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道和平中路26-29号
联系电话	15392178119 15392178119

## 产品详情

泉州市丰泽东湖工业通风天窗，钢制消防窗定制安装，消防器材价格

很多灾难本可避免，有效的保护措施，可能并不复杂且成本不高，仅需要一场思想的革命！

历年来，住宅及居住建筑火灾造成的伤亡均占到了火灾伤亡总数的较大部分。

火灾的外部救援固然重要，但能挽救生命的，还是要依靠自有的主动灭火设施！

现行规范仅要求建筑高度大于100m的住宅建筑设置自动喷水灭火系统，因此大部分住宅建筑均不会设置自动喷水灭火系统，但住户完全可以从消火栓系统引入管路，设置户内自动喷水灭火系统，当然，这样貌似有违规范要求，需要相关部门的倡导和支持，更希望规范政策能及时调整！

关于住宅消防，我们需要清醒认识，大力推广户内自动喷水灭火系统，一方面，不能再拘泥在教条式的规范条文中，应允许住户从消火栓系统引入管路设置户内自动喷水灭火系统；另一方面，相关规范政策也应及时调整，推动住宅户内自动喷水灭火系统的发展。因时顺势，为了万千家庭，需要一场思想的革命！

针对以上观点及解决方案，本文分解如下：

住户关心的问题及设计安装要求

一、为什么住宅火灾越来越严重？

主要有两个方面的原因：一方面，很多住宅已有一定年限，电气线路及电器部件老化。另一方面，人民生活水平提高，装修档次高，可燃物多，火灾负荷变大。

二、自动喷水灭火系统是否真的有效？

自动喷水灭火系统属于全自动灭火系统，高度可靠，切实有效，是全世界公认的有效的自动灭火设施。

## 泉州晋江消防水泵安装、消防设计，鲤城消防技术服务

根据2013版《火灾自动报警系统设计规范》和2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》要求，消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，应直接自动启动消防水泵，这是自动喷水灭火系统和消火栓系统新增的功能要求，同时，取消了老版规范中消火栓按钮连锁启动消防水泵的要求！

实际应用中，存在大量的局部装修以及新建、扩建项目，可能存在新旧系统交叉重叠的情况，需要有效协调新、旧规范的矛盾，处置好消防水泵的连锁和联动关系！

注：本文所述的连锁启泵，即相关规范中所述的直接自动启泵，“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统，不受其故障或手自动状态的影响，可靠性高。具体可参专题：消防联动控制?连锁控制--概念、区别及应用误区！

### 局部改造及装修

局部改造及装修项目，是指建筑局部装修、改造的情形，这种情况下，须尊重原建筑的合法性，不能因为局部变动而要求整栋大楼适应新标准。

处置原则：尽量满足现行规范的要求，有困难的情况下，可保留原有制式，依原规范执行，消火栓系统仍采用消火栓按钮连锁启动消防水泵，自动喷水灭火系统采用报警阀组的压力开关连锁启动消防水泵，可行的情况下，宜增设消防水泵出水管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关，但不应作为强制要求。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。

厂房和仓库不能合建，确因生产工艺所需，保证连续生产需要的仓库，可以以中间仓库的形式设置在厂房内。中间仓库应严格控制规模，并应采取相应保障措施！

关于中间仓库，规范要求内容较少，现实应用复杂，存在诸多误区！

本文从设置原则、储存量要求、火灾危险性分类、耐火等级、防火间距、防火分隔措施、建筑层数、面积、以及消防设施的设置等方面，详解中间仓库的相关要求！

#### 一、设置原则：

- 1、中间仓库是为保障连续生产需要，在厂房内设置的用于存放从仓库或上道工序的厂房（或车间）取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。
- 2、中间仓库应严格限制规模，不能作为常规的储存仓库，生产出来的成品也不应存放在中间仓库。

3、原则上，工厂和仓库不能合建，中间仓库的设置，需是生产工艺所需，以满足日常连续生产的需要而设置，其他情形的仓库应独立设置，不能作为中间仓库设置在厂房内。

## 二、火灾危险性分类：

厂房和中间仓库，应按各自属性分别确定火灾危险性分类，其中，厂房依据《建规》3.1.1、3.1.2等相关要求确定，中间仓库依据《建规》3.1.3、3.1.4、3.1.5等相关要求确定，有规范的，应依相关规范执行。

## 三、耐火等级要求：

原则上，厂房和中间仓库的耐火等级，应分别适应厂房和仓库的相关规定，依据火灾危险性分类、建筑层数和规模等确定，且仓库的耐火等级不得低于厂房的耐火等级。

同时，需考虑中间仓库耐火等级的保障措施，尤其对于设置在二层及以上楼层的中间仓库，需考虑对应的梁柱等基础设施保障，确保仓库耐火等级满足要求。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。