

厨房排烟管道 芜湖凌安厨房排烟 繁昌排烟管道

产品名称	厨房排烟管道 芜湖凌安厨房排烟 繁昌排烟管道
公司名称	芜湖市凌安通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖瑞丰商博城G2栋110
联系电话	18955330400

产品详情

风管无法兰连接施工质量的基本措施如下：(1)按照规范要求，严格控制每种无法兰接头使用范围，如“S”、“C”形插条使用范围是矩形风管长边不大于630mm，立咬口不大于100mm。立咬口90度贴角宽度要和立咬口高度相一致，90度应准确，接口合口连接翻边时顺序逐件敲合，并背后垫以方铁，使翻边立面平整，90度线平直。(2)严格按风管尺寸公差要求。如对口错位明显将使插条插偏;小口陷入大口内造成无法扣紧或接头歪斜、扭曲。插条不能明显偏斜，开口缝应在中间，不管插条还是管端咬口翻边应准确、压紧，厨房排烟管道，以后连接接头才会整齐、贴紧。(3)翻边四面管端要平齐在一个面上，小管可以一次用折方机折出，翻边在整个延长线上应等宽。这也是安装对接时风管接口平直所必须的。

?关于风管的保养常识

风管的保养常识

风管安装后，对暂不安装的风管口、过滤器口等敞口部位，要及时用塑料布妥善包扎，防止现场灰尘进入已清洗后的风管内，从而造成管内二次污染。

风管系统应有良好的接地措施

通过辅助生产房间时必须严密，通风排烟管道，并不得设置接口。输送空气温度高于80℃时，风管应按设计规定采取防护措施。风管测定孔应设置在便于测量和观察的部位;在吊顶内风管上的测定孔，应在相应位置留出活动吊顶板或检查门。保温风管采用金属法兰、金属加固件时，其外露部位须采取防止冷桥结露措施。

通风管道杂质清理方法：

(1)当风管与风机衔接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺度应与风机进出风口共同。软管接头普通可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振荡。

(2)当风道与除尘设备、加热设备等衔接前，应待设备装置终了后，繁昌排烟管道，按理论测绘的图纸中止预制和装置。

(3)通风管道装置时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在装置终了的风道上现开风口，其接口处应紧密。

(4)当运送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。装置时风道底部不宜呈现纵向接缝，对底部有接缝处应中止密封处置。

(5)对运送、气体的钢板风道，在风道衔接法兰处应装置跨接线，并与静电接地网衔接。

(6)当水平风道高度在4m以上时，装置人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应契合安全规范，酒店排烟设备厂家，在脚手架上的装置人员宜携东西袋，避免东西或电钻等物掉落伤人。

(7)双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不改动，双吊杆受力均匀。

厨房排烟管道-芜湖凌安厨房排烟-

繁昌排烟管道由芜湖市凌安通风设备有限公司提供。芜湖市凌安通风设备有限公司是安徽 芜湖 ,商业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凌安通风设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凌安通风设备更加美好的未来。