

防爆产品整改问题详细介绍：安装防爆接线箱常见问题讲解

产品名称	防爆产品整改问题详细介绍：安装防爆接线箱常见问题讲解
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

防爆接线箱指的是防爆配电箱。配电箱(即接线箱)一般是组成低电压按电气接线，要求对开关设备、检测仪表、保障电器和协助设备组装在封闭或半封闭式金属柜中，组成低压配电箱。正常运转时需依靠手动式或自动开关接入或分断电源电路，那么安装防爆接线箱常见问题您知道多少？

防爆接线箱需要注意的事项：

- 1、施工用电供配电系统应设总配电箱、分配电箱、开关箱，并依据“总-分-开”次序作等级分类设定，从而形成“三级配电”方式。
- 2、工程施工用供配电系统各配电箱、开关箱的安装方式要合理。总配电箱要尽可能接近变电器或外开关电源处，便于电源引进。分配电箱应尽可能安装于电器设备或负载相对性密集的中心区域，保障三相负荷量保持稳定。开关箱安装部位应视当场情况及工作状况尽可能接近其控制的电器设备。
- 3、确保临电供配电系统三相负荷平衡，施工场地的动力用电量和照明用电应产生2个用电量控制回路，动力配电箱与照明配电箱应当各自设定。
- 4、施工场地全部电器设备必须要有各自专用开关箱。
- 5、各级配电箱的壳体和内部的设定要符合安全规范，开关电器应注明主要用途，壳体应统一序号。停用的配电箱应关闭电源，箱门上锁。固定式配电箱应设护栏，且有防水防雨防冲击对策。