

房屋消防漏水维修 消防工程 惠安小岬消防

产品名称	房屋消防漏水维修 消防工程 惠安小岬消防
公司名称	福建泉州君安检测服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道和平中路26-29号
联系电话	15392178119 15392178119

产品详情

泉州市安溪消防水泵安装，消防水施工哪里找？

石峥嵘：在临时高压消防给水系统中，稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量，但对于自动喷水灭火系统，宜予区别对待！

依据《消防设施通用规范》GB

55036-2022第3.0.13条规定：稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量。由此引伸两个疑问：

- 1、为什么稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量？
- 2、为什么闭式自动喷水灭火系统难以适应本条文要求？

一、为什么稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量？

在设置稳压泵组的临时高压给水系统中，当通过消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防水泵时，就需要确保稳压泵设计流量小于系统自动启动流量。当系统自动启动时，稳压泵流量不能满足其流量要求，扬程降低，系统管网压力降低，当达到消防水泵出水干管的压力开关设定值时，连锁启动消防水泵。相反，当稳压泵设计流量不小于系统自动启动流量时，稳压泵扬程不会出现明显变化，无法达到消防水泵出水干管压力开关连锁启动消防水泵的目的。

二、为什么闭式自动喷水灭火系统难以适应本条文要求？

不同于室内消火栓等其他系统，自动喷水灭火系统主要依靠其报警阀组的压力开关连锁启动消防水泵，如按本条文要求确定稳压泵流量，则可能导致报警阀组不能有效动作。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来

访。

惠安东桥楼第三方消防检测、维保，消防技术服务安全鉴定

非机动车库的防火要求，可根据建筑分类，依《建筑设计防火规范》执行，附建式非机动车库应同时满足主体建筑要求。

电动非机动车的产品质量良莠不齐、车辆的停放和充电也很难规范，实际应用中，存在较多的乱摆乱放和随意搭接充电线路的情况。因此，相对常规的库房和汽车库，停放电动非机动车的车库具备更大的火灾危险性，需引起足够重视！

建筑防火及消防设施要求

一、非机动车库的防火要求，可根据建筑分类，依《建筑设计防火规范》执行。

注：附建式非机动车库的建筑防火和消防设施，应同时满足主体建筑要求。

二、非机动车库的防火分区面积，可参照《建筑设计防火规范》执行，比如，地下或半地下非机动车库的防火分区允许建筑面积为500m²，当设置自动灭火系统时为1000m²。

三、非机动车库与其他用房之间，需要采取防火分隔措施：

非机动车库往往存放电动非机动车（电动自行车等），其火灾风险较大，不同于建筑其他用房，与其他部位之间应采取防火分隔措施，可参照《建筑设计防火规范》6.2.3要求，采用耐火不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门，考虑非机动车库的火灾危险性类别与其他用房的区别较大，因此不应采用防火卷帘。对于停放电动非机动车较多的车库，宜划分为独立的防火分区。

非机动车库与汽车库、修车库不应共用防火分区，应采用防火墙分隔。

四、需要说明的是，虽然规范没有对非机动车库提出特殊的防火要求，但电动非机动车（电动自行车等）的分散充电设施设置，其防火保护是需注意的问题，相关要求可以参照《电动汽车分散充电设施工程技术标准》实施。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。

石峥嵘：医院及建筑，包括综合医院、以及具备功能的疗养院等。

医院及建筑，有其特定的功能需求，其建筑防火要求及消防设施的设置，除应满足《建筑设计防火规范》及相应的系统类技术规范标准的要求外，尚应符合各专项规范标准的要求。

防火设计基本原则

一、本文所指的医院建筑，均为与相关的建筑，建筑中附属的办公室等辅助功能场所，不影响建筑的定

性。

二、医院建筑中，独立的办公楼、宿舍建筑等，不属于建筑，应按相应功能的防火规范及技术标准执行。

三、建筑中附属的办公室等辅助功能场所，不影响建筑的定性。

四、医院的楼、病房楼属于人员密集场所。

耐火等级、防火分区及防火分隔措施

一、医院建筑的防火分区应结合建筑布局和功能分区划分。

二、医院建筑耐火等级不应低于二级，不同耐火等级的建筑，允许的建筑高度、防火分区的允许建筑面积，依《建规》5.3.1执行。

注：医院和疗养院的住院部分可以设置在三、四级耐火等级的建筑中，平面布置有严格要求。

三、高层建筑内的大厅，设有火灾自动报警系统和自动灭火系统并采用不燃或难燃材料装修时，地上部分防火分区的允许建筑面积应为4000m²。

四、医院建筑内的手术部，当设有火灾自动报警系统，并采用不燃烧或难燃烧材料装修时，地上部分防火分区的允许建筑面积应为4000m²。

五、防火分区的面积除应按建筑物的耐火等级和建筑高度确定外，病房部分每层防火分区内，尚应根据面积大小和疏散路线进行再分隔。同层有2个及2个以上护理单元时，通向公共走道的单元入口处应设乙级防火门。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。