

# 从化电房绝缘工具检测 高压电力工具检测

产品名称	从化电房绝缘工具检测 高压电力工具检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

- 1) 每年进行一次定期检验、试验，合格后方可使用；
- 2) 工作电压必须与被检验电气设备或线路电压等级相同，杆体有效长度根据不同电压等级应符合相应要求；
- 3) 操作时必须设专人监护，操作时手必须握在绝缘棒护环以下的部位，不准超过护环；
- 4) 非雨雪型、电容型验电器与绝缘杆不得在雷、雨、雪等恶劣天气时使用，无防雨罩的验电器、绝缘杆，雨雪天禁止使用；
- 5) 使用前应先确认其状态良好，检查连接部位是否可靠，无松脱，表面干燥清洁，不应受邻近带电体影响，以免发出错误信号；
- 6) 同杆架设的多层线路验电时，应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层；
- 7) 高压验电时必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋；
- 8) 联络断路器、隔离开关或其他检修设备验电时，应在其进出线两侧逐相验电；
- 9) 验电结束后，应立即进行接地操作，发生验电因故中断未及时进行接地情况时，若需要继续操作必须

## 重新验电

### 预防性试验存在的问题

有的仅作核相器的绝缘杆工频耐压试验，未作连接导线绝缘强度、电阻管泄漏电流、动作电压试验；很多单位对无线式的高压核相器未作动作电压试验。