

防爆产品整改问题详细介绍解读：有关不锈钢防爆照明动力配电箱知识

产品名称	防爆产品整改问题详细介绍解读：有关不锈钢防爆照明动力配电箱知识
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

不锈钢防爆照明动力配电箱便是对电能展开了第二次分派，属2级配电设备，二次分配后电能很有可能要经过地区配电箱的第三次电能分派，地区配电箱便是3级配电设备了。一般配电设备级数不要太多，太多使可靠性指标减少，却也不适合过少，不然常见故障影响度很大，居民建筑常见的就是采用3级配电设备，经营规模比较大的也是有4级。随土建结构预埋好暗装配电箱的安装方式，预埋件架或螺母时，墙体结构应弹出来工程施工直线。

不锈钢防爆照明动力配电箱应当由末级分配配电箱配电设备，配电箱、开关箱周边应该有充足二人同时的工作空间和安全通道，不能码放一切妨碍实际操作、进行维修物件。配电箱、开关箱应安置摆正、坚固，移动配电箱、开关箱应安置在牢固的支撑架上。固定式配电箱、开关箱底面超过1.3m，低于1.5m。

不锈钢防爆照明动力配电箱里的的电器开关、电源插座应牢固，不松脱、倾斜，配电箱、开关箱内的工作零线与保护地线不可混接，配电箱、开关箱里的电极连接线应使用绝缘电缆，连接头不可松脱，不能有露出通电部分，金属材料电器安装及其箱里电器不可通电金属基座、外壳等务必作接地保护，保护零线应当通过接线端子联接。

分配电箱应安置总控制开关和分控制开关、总断路器和分断路器。总电器开关的额定电流是与分路电器开关相适应。对闲置许久再次使用及使用一个月的漏电保护开关，应仔细检查其特点，发现的问题立即维修更换新，各种各样电器开关的额定电压应与其说操作控制电气设备的额定电流相适应。