

防爆产品整改问题技术工程师告诉你：防爆配电箱的出入线安全性应该怎么样配备？

产品名称	防爆产品整改问题技术工程师告诉你：防爆配电箱的出入线安全性应该怎么样配备？
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

防爆配电箱好多地方都是在不同地方所使用的型号和规格都是不一样，但是使用这个防爆配电箱的时候会有点是很重要的，那就出线难题，出线的问题没有解决好可能会导致令人害怕的风险，那样防爆配电箱应当怎么做呢?我带大家了解一下：

- 一、防爆配电箱的入线口和出线口应坐落于壳体的下底边，**不要在壳体的顶部、侧边、边缘或门。入线和出线应套好并分为束，防潮弯折。线束不可接触壳体的进出口;进到开关盒的电源不可用螺钉连接。
- 二、防爆配电箱里的连接线应是绝缘电缆，连接头不可松脱，不能有露出通电部分;配电箱、开关箱里的零线应当通过端子板联接，并与维护零线端子板分离。配电箱、开关箱的金属箱、金属材料电器设备板、箱里电器设备非通电金属材料基座和机壳务必检修并接零线。维护保养零线是与端子板联接。
- 三、防爆配电箱应使用下入线、下出线，且有打出孔。打出孔尺寸应依据工程图纸里的电缆类型明确，并应配置充足的数量橡胶密封垫。出入线应使用无火花防爆型构件设备，并应该有清楚的设备序号标识牌。