厦门科华UPS电源YTR1103/3KVA标机精密仪器等设备

产品名称	厦门科华UPS电源YTR1103/3KVA标机精密仪器等设备
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTR1103 产地:厦门
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274（注册地址）
联系电话	15010619474

产品详情

??????UPS??????????????

?????????

??????????????????????????????

??????????????????????????????

??????????????????????????????????

????

???? ????

??????>0.99????????<5%??????????????????????????????????

?????????????UPS???YD/T1095-2008)??????

???? ????

?????????????????95%???????90%? ?????????????????

????????1.0??????????????????????????????

?????????????????????2U??????????????

????

??????? ??????

?????????????????140?????????????????

??????????????????????????????

??????????????????????????????

???? ????

??????????????????????????????????

?????????????????????

??ups????????????????????????????ups???????????????ups?????????????????????????ups????

??ytr33?????
ups??it ????????????????????????????????
???????????? 120kva ???????? 0.38
??? igbt
??? ups
????????????????????????????????? 96%?????????ups ????????????????????????????? 1.0????????????
it ????????????????????????????? eco ???????????????????? 99%????????????????????????????????

(1)VRLA蓄电池的核对性放电试验VRLA蓄电池端电压的测量不能只在浮充状态,还应在放电状态下进行。端电压是反映这种电池工作状况好坏的一个重要参数。浮充状态下进行电池端电压测量时,由于外加电压的存在,测量出的电池端电压易造成假象。即使有些电池反极或断路也能测量出正常数值,实际上是外加电压在该蓄电池两端造成的电压差。当市电停电时,蓄电池若有问题则放电时间很短,造成通信阻断故障。所以每年定期对电池组在线进行一次带载核对性放电试验。即在直流供电系统中,关掉开关电源交流输入,让蓄电池对通信设备供电,蓄电池组放电前后要利用电池组监控截图两组的浮充电压、单体电池电压、温度、放电电流、放电时间,放出额定容量的30%～40%为止。放电结束后,要对蓄电池充电,充入电量应是放出电量的1.2倍。根据测试的数据截图放电曲线,留作以后再次测试时比较,并利用电池监控系统对蓄电池组进行检测打印存档。