

防爆合格证 | 防爆电气设备在拆装过程中必须注意什么事项

产品名称	防爆合格证 防爆电气设备在拆装过程中必须注意什么事项
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

防爆电气设备在拆装时须要特别注意不能随便乱拆乱卸、也不可以乱敲乱打，以防导致电气设备接触不良功能不可以呈现，防爆电气设备的具体目标是安全防爆，一旦电气设备产生损害则危害了电气设备的首要功能。

防爆电气设备不可随便拆装;拆卸维修时，不能用零件的防爆面作撬棒的支撑点，更不允许敲击或碰撞防爆面。

拆装电气设备时，应先取出风机、风扇，再用套管扳手拆装盖和轴承盖的螺栓，随后，用圆木或铝棒沿轴向碰撞轴伸，使轴套和机座分离，*终取下电机转子。拆卸零件，防爆面应朝上放置，并且用布垫片盖上，拧紧螺栓，扭簧垫等留意不能遗失。

浸漆和拼装时，应将防爆面粘附的三防漆或脏污清理整洁，不可用金属等坚硬物体刮划，但可以用油石打磨不整齐的地方。

若防爆面损害，务必用铅锡焊接材料HISnPb58-2，助焊剂为30%浓度值的盐酸(对钢制零件)或含锡58-60%的锡锌焊接材料，助焊剂为氯铵30%，氯化镁70%，放水100-150%混和溶液(对铸造铁件)开展焊补，焊接材料与零件的融合要坚固，突起一部分要打磨，做到要求的光滑度。

为避免防爆面锈蚀，应在防爆面擦抹机油或204-1换置型防锈剂。