

南通农村污水处理设备

产品名称	南通农村污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	品牌型号:浩宇中兴HYTH 适用于:村庄,乡镇,新农村生活污水 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
联系电话	15063679196 15063679196

产品详情

南通农村污水处理设备选型根据水量选择,停留时间一般为16-24小时,设置两台回流泵将好氧池出水硝化液回流,回流率为高。也就是说,如果农村污水处理设备公共厕所废水每天50立方米,就需要选择一套每天处理量50立方米的一体化污水处理设备;

南通一体化污水处理设备常见型号有:5t/d、10t/d、15t/d、20t/d、30t/d、40t/d、50t/d、60t/d、70t/d、80t/d、90t/d、100t/d、120t/d、140t/d、160t/d、180t/d、200t/d、250t/d、300t/d、350t/d、450t/d、500t/d。

这些型号主要是根据以往的经验来选择的,具体要根据水量来确定,同时一体化污水处理设备的选型也要考虑区域和温度,温度越低选型要大一些,海拔越高,同样也有选型大一些。

、HYQ型生活污水处理设备具有国家专利技术,该生活污水处理设备是专门针对生活污水水质特点设计研发而成的国家专利产品,享有国家保护政策.2、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。占地面积小,安装方便;3、采用的生物接触氧化处理工艺,比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。填料比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,稳定可靠,同时无需投加药剂,节约后续成本,降低运行费用;4、产泥量少,仅需三个月左右排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运);5、外表美观,结构紧凑、便于移动;6、消毒处理,灭菌率达到99%,消毒彻底;7、生活污水处理设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。/潍坊浩宇水处理设备有限公司售后服务承诺工程竣工后我方提供详细操作手册,并免费培训生活污水处理设备管理及操作人员。生活污水处理工程竣工后我方为设备正常运行提供半年免费保修期,免费保修期内应及时排除各种设备故障。免费保修期后,承诺长期维修。在保修期内,在生活污水处理设备操作管理人员不能排除故障情况下,应及时通知我方,我方在接到通知之时起72小时内到达现场进行治理。在免费保修期内,我方不定期回访协助生活污水处理设备操作管理人员做好污水治理工程管理工作。/常规检查

南通农村污水处理设备特点。

- 1.集有机污水处理工艺于一体，占地面积小，可埋在地下。半埋或放置在地上；
- 2.净化程度高，能耗低，工程投资省，整个系统产生污泥少；
- 3.采用全封闭结构，噪音低，气味少，对周围环境影响小；
- 4.自动化程度高，管理方便，无需专人管理。

简单总结，一体化污水处理设备通过无机氧化物中的氧代替分子氧进行生物氧化，进一步分解有机物，通过反硝化作用去除氨氮，技术成熟，国内外应用广泛，效果理想。一体化污水处理设备选型。

南通农村污水处理设备)、粗、细格栅除污机(a)、维护管理a)定时清除格栅所截栅渣。加强汛期巡视，增加除污次数，保证水流畅通。b)格栅除污机工作时，监视设备的运转情况，发现故障应立即停车检修。c)格栅前遇到大块杂物及漂浮物，及时清捞，以防损坏除污机部件。d)每次除污机维护、检修工作完毕后及时清理格栅机内外卫生，保持干净。/安全操作a)

除污机、螺旋输送机、压渣机保养、检修后，检查设备是否具备开机条件。b)

除污机、螺旋输送机、压渣机被硬物卡住或垃圾缠绕时，必须停机后进行处理。c)

检修除污机或人工清捞栅渣时注意安全，并有有效的监护。/维护保养a)保持除污机及其周围清洁。b)

细格栅每天清理后墙板，集渣口纤维性垃圾一次。c)

发现除污机的传动链瓣有断裂现象等，立即更换。d)除污机、螺旋输送机、压渣机按计划定期检修。2)

、进水区、出水区设备/设备管理/必须严格执行巡视检查制度，并符合下列规定：

注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。轴承温升不得超过环境温度35，温度不得超过75。机械填料压盖处不得有发热异常情况，定期检查油脂泵或自动加油装置的工作情况，以水润滑的填料，滴水不成线。潜水泵机组不得有异常噪音或震动。

集水池水位保持正常，检修时不得利用水泵在低工作水位以下运

行水泵，抽排剩水。/)提升泵站的设备应保持良好状态。b)保持泵站的清洁卫生，各种使用工具摆放整齐。及时清除泵体、闸阀、管道的堵塞物。池内漂浮物及时打捞，防止吸入泵体引起堵塞。c)

泵房的集水池一般每年至少清理一次，同时进行相关设备检修。d)对软启动器及其他附属设备的管理等可按变配电站内容执行。/安全操作a)当泵房突然断电或设备发生重大事故时，及时处理，并及时向污水厂主管部门报告，不得擅自接通电源或修理设备。b)清理泵房集水池时，特别注意防中毒，事先制定操作方案，开具下井作业工作票，并符合相应规程。c)维护、检修人员在水泵开启至运行稳定后，交付运行人员并确认后方可离开。d)严禁频繁启动水泵，每小时启动不得超过3次。泵运行中发现下列情况时，立即停机。控制信号突然异常或中断。突然发生异常声响及振动。油室轴承温度过高。压力表、电流表的显示值过高或过低。机房管线、阀门发生大量漏水。电机发生严重故障。/维护保养a)每半年检查、调整、更换水泵机械密封、润滑油一次。b)定期检修集水池浮球液位计及转换装置。(d)、技术指标有备用设备时，工作设备的完好率达到100%；泵房设备的综合完好率应达到95%以上。3)、曝气沉砂池

/运行与设备管理a)操作人员根据水量的变化，调节沉砂池进水阀门，保持沉砂池进水符合设计流速。b)

)沉砂池的吸砂泵，应根据水量的变化进行操作，不得随意停止运行。c)沉砂池根据积砂量定时排砂，积砂高度不得超过设计高度。d)操作吸砂机符合下列规定：吸砂机械每日至少运行

4.处理消费者来信来访,解答消费者的咨询。同时用各种方式征集消费者对产品质量的意见,并根据情况及时改进。

南通农村污水处理设备