

消防给水阀门定做 消防给水阀门 武汉晨希物资

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 消防给水阀门定做 消防给水阀门 武汉晨希物资 |
| 公司名称 | 武汉晨希物资有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市洪山区白沙洲大道烽机电综合市场C区32-34号 |
| 联系电话 | 15107153343 15107153343 |

产品详情

消防管道安装

- (1)位于报警阀之后的管路上不应该设置其他用水设施，并且应该使用镀锌材质的钢管或者是无缝钢管。
- (2)设置自动喷水灭火的管道的时候应该保持坡度，消防给水阀门品牌，并且要让坡向流往排水管或者是辅助排水管。而湿式系统干管的坡度不可以低于 0.002° ，配水管、配水支管的坡度不可以低于 0.005° 。
- (3)所有配水管或者是配水支管的直径不可以低于25毫米。

室内消防给水管网：

- 1.管网应布置成环状，进水管宜设置两条；当室外消火栓设计流量 $M20L/S$ ，消防给水阀门，且室内消火栓不超过10个时，可布置成枝状；
- 2.管道管径应经计算确定，消防给水阀门定做，竖管管径不应小于 $DN100$ ；
- 3.环状给水管道的检修应符合下列规定：

保证检修时关闭停用的竖管不超过1根，当竖管超过4根时，可关闭不相邻的2根

每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门

管道设计流速：设计流速不宜大于 $2.5m/s$ ，任何消防管道的给水流速不应大于 $7m/s$ 。

消防用水：消防给水管道内平时所充水的pH值应为 $6.0\sim 9.0$ 。

消防给水系统中常用的管道的材质可分为：球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管；常用的链接方法有：沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压；常用的阀门有：截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀；这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过。

阀门，消防给水阀门批发，消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀，但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志；当管径超过DN300时，宜设置电动阀门

消防给水阀门定做-消防给水阀门-武汉晨希物资(查看)由武汉晨希物资有限公司提供。武汉晨希物资有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！