

BA20-AI/I (V) -T	采用真有效值测量，对交流0-200A电流信号采集，隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号	
BA50-AI/I (V)	对交流0-600A电流信号采集，隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号	50
BA50-AI/I (V) -T	采用真有效值测量，对交流0-600A电流信号采集，隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号	
BA50L-AI/I	对配电中的0-1A漏电流进行实时测量，隔离输出4-20mA或0-5V DC信号	50