

锅炉房防爆墙设计施工要求

产品名称	锅炉房防爆墙设计施工要求
公司名称	陕西宏彩丰建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区明光路与凤城四路十字东南角海景新天地8幢7层710H66号
联系电话	15191819688

产品详情

锅炉房 防爆墙

设置在下一层，更有利于防爆、安全和消防。当锅炉房与其他建筑连接或设置在内部时，严禁设置在人口密集场所和重要部门的上层、下层、相邻位置和主通道、疏散出口两侧，并设置在建筑外墙的一层或地下室一层。锅炉房防爆墙

作为独立建筑布局困难，需要与其他建筑连接或设置在内部，为确保安全，特别规定不得布置在人口密集场所和重要部门（如公共浴室、教室、餐厅、电影院观众厅、会议室、候车室、档案室、商店、银行、候诊室）上层、下层、相邻位置和主通道、疏散出口两侧。

这里需要注意的是，当锅炉房本身的高度超过一层楼的高度并设置在其他建筑物中时，它可能占据两层楼的高度。对于这样的锅炉房，只要布置在一层，中间就没有地板分成两层。无论是否深入建筑物地下第二层或地下第二层，本规范仍将其作为地下层或层。

锅炉房外墙、地板或屋顶应采取相应的防爆措施，并应具有相当于锅炉房占地面积10%

的泄压面积。泄压方向不得面向人员聚

集的地方、防爆墙

房间和行人通道，泄压处不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用竖井泄爆方式时，竖井的净横断面积应满足泄压面积的要求。当泄压面积不能满足上述要求时，可补充锅炉房内墙和顶部（天花板）的金属爆炸减压板。注：泄压面积可小于等于120kg的玻璃窗、天窗、等于120kg的轻质房屋。