

达州防雷检测|达州防雷检测公司|达州防雷检测机构

产品名称	达州防雷检测 达州防雷检测公司 达州防雷检测机构
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	表现形式:防雷检测 咨询范围:防雷装置检测 服务内容:防雷接地检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层（注册地址）
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

达州防雷检测|达州防雷检测公司|达州防雷检测机构

建筑物的防雷装置一经投入使用，须定期开展防雷检测，确保其安全有效运行。在开展建筑物防雷装置检测时，我们需要做好相关准备工作，并根据建筑物的类别和特点进行防雷检测。达州防雷检测为您分享建筑物防雷检测的注意事项如下：

- 1.在共用接地设备与埋地金属管道相连的情况下，接地设备宜环绕建筑物敷设成环形接地体进行防雷检测。
- 2.建筑物宜用钢筋混凝土屋面板，梁，柱和根底的钢筋作为接闪器，引下线和接地设备。
- 3.砖烟囱，钢筋混凝土烟囱，宜在烟囱上装设避雷针或避雷环维护。多支避雷针应衔接在闭合环上。
- 4.当非金属烟囱无法选用单支或双支避雷针维护时，应在烟囱口装设环形避雷带，并应对称安置三支高出烟囱口不低于0.5m的避雷针。
- 5.钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶端和低端与引下线和贯穿衔接的金属爬梯相连。
- 6.高度不超越40m的烟囱，可只设一根引下线，超越40m的应设两根引下线。可以用螺栓衔接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。
- 7.金属烟囱应作为接闪器和引下线。
- 8.高度超越60m的建筑物，应将60m及以上外墙上的栏杆，门窗等较大的金属物与防雷设备衔接。粮，棉及易燃物很多会集的露天，宜选用防直击雷办法。在独立避雷针、架空避雷线（网）的支柱上禁止悬挂

电话线，播送线，电视接收天线及低压架空线。

制定雷电灾害应急预案，适时开展针对性的应急演练，配备适用有效的应急物资和装备。

建立防雷安全责任制，明确管理职责，制定防雷安全制度或安全操作规程并严格保证实施。

定期对员工开展防雷知识教育与技能培训，普及雷电灾害防御相关法律、法规、标准、制度等涉及的处理方法和措施。

达州防雷检测|达州防雷检测公司|达州防雷检测机构——四川雷电防雷技术有限公司

防雷检测资质分为甲级和乙级两种。甲级防雷检测资质的业务范围为一类、二类和三类防雷建筑物的防雷检测；乙级防雷检测资质的业务范围为三类防雷建筑物的防雷检测。所有防雷检测机构均应按照资质允许的范围开展业务。