

杭州消防排烟系统 消防排烟系统安装 椿华通风

产品名称	杭州消防排烟系统 消防排烟系统安装 椿华通风
公司名称	杭州萧山椿华通风设备安装维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

产品详情

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州通风降温工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

火灾排烟量与日常通风量差约一半左右，日常通风管主干管风速设计为8~10m/s，允许火灾时排烟风管风速为20m/s，因此一套风系统的使用能满足通风与防排烟的要求。由此可见，消防排烟系统安装，在不同防火分区都要设置一套进风系统和防排烟通风系统，确保进风量不小于火灾时排烟量的1/2。

低压系统的严密性检验宜用采用抽检抽检率为5%，且抽检不得少于一个系统。在加工工艺及安装操作质量得到保证的前提下，采用漏光法检测。漏光检测不合格时，应按规定的抽检率，作漏风量测试。中压系统的严密性检验，应在严格的漏光检测合格条件下，对系统风管漏风量测试实行抽检，抽检率为20%，且抽检率不得少于一个系统。高压系统应全数进行漏风量测试。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接环保通风工程，通风降温工程，消防排烟工程，除尘通风工程，厂房通风，厂房排风，杭州消防排烟系统，厨房排烟工程，油烟净化器安装。承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，消防排烟系统安装，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

对消声设备制作与安装的要求进行检查:消声器所选用的材料，其防火、防腐、防潮和卫生等应符合设计要求。消声器框架必须牢固，共振腔的隔板尺寸正确，隔板与壁板结合处贴紧，外壳严密无漏。散状充

填的消声材料，按规定的密度铺设均匀，有防止下沉的措施；消声片单体安装后，固端必须牢固，片距均匀；消声器安装方向必须正确，并单独设置支（吊）架；穿越沉降缝风管之间连接及风管与设备连接的柔性短管采用外刷防火漆的帆布制作在风管与设备连接柔性短管前，风管与设备接口必须已经对正，不得用柔性软管来作变径、偏心。安装柔性短管时应注意松紧要适当，不得扭曲。空调支管至风口之间的连接采用带保温层的金属软管，软管与风口及与风管接口采用的卡箍进行连接。软管较长时，必须在中间部位设置吊架，但金属软管的长度不得超过2米。

杭州椿华通风设备工程有限公司主要承接杭州环保通风工程，杭州厨房排烟，杭州通风工程，消防排烟系统工程，杭州消防排烟工程，杭州除尘通风工程，杭州厂房通风，杭州厂房排风，杭州厨房排烟工程，杭州油烟净化器安装。同时生产批发各种风管，弯头，油烟罩，通风器，法兰等通风工程配件，为您提供满意的产品工程和满意的售后服务。欢迎来电咨询。

自然排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙，当设置在外墙上时，自然排烟窗应在储烟仓以内，但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗可设置在室内净高度的 $\frac{1}{2}$ 以上。排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号与该防烟分区内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号——启动排烟风机。排烟风机宜设置在排烟系统的高处，烟气出口宜朝上，并应高于加压送风机和补风机的进风口。

杭州消防排烟系统-消防排烟系统安装-椿华通风(推荐商家)由杭州萧山椿华通风设备安装维修部提供。杭州萧山椿华通风设备安装维修部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。椿华通风——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2，联系人：刘经理。