

地埋式箱泵一体化厂家泵房布置消防规范

产品名称	地埋式箱泵一体化厂家泵房布置消防规范
公司名称	盐城市吴达供水设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:江苏盐城 材质:热镀锌、304-2B不锈钢 用途:消防给水
公司地址	建湖县科技创业园2号路33号
联系电话	18936282368 18936282368

产品详情

地埋式箱泵一体化厂家泵房布置消防规范，是为了确保地埋式箱泵一体化泵房的消防安全而制定的规范。在地埋式箱泵一体化泵房的布置中，消防设施的设置是非常重要的部分，必须符合国家有关消防规定和标准，以保障消防安全。在泵房内部，必须设立消防器材和灭火装置，如灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统等。同时，在地埋式箱泵一体化水箱泵房出入口和消防车道旁，应设立明显的消防标志和指示牌，以便消防人员在火灾发生时及时进行处理。

地埋式箱泵一体化厂家泵房布置中关键就是间距问题，那泵房内消防泵组的设置应当遵循怎么样的规范？

答：根据消防规范：邻近2个消防泵组及工作机组与墙间的间距，当电机额定功率低于22KW时，不得小于0.6m;当电机额定功率不低于22KW，且不超过55KW时，不得小于0.8m；当电机额定功率超过55KW且低于255KW时，不得小于1.2m;当电机额定功率超过255KW时，不得小于1.5m。地埋式箱泵一体化泵房的核心通道宽度不得小于1.2m。

此外，地埋式箱泵一体化泵房布置还应注意泵房内通风、照明、排水等设施的设置。在通风方面，必须保证泵房内空气流通畅通，防止因缺氧引发火灾事故。在照明方面，必须保证地埋式箱泵一体化泵房内有充足的光线，以便人员进行观察和操作。在排水方面，必须保证地埋式箱泵一体化泵房排水畅通，以便及时排除泵房内的积水，避免泵房内因积水引发的火灾事故。

*后，地埋式箱泵一体化厂家泵房布置消防规范还应注意泵房内部的防火隔离和防火间距设置。在泵房内部，必须设立防火隔离区域，将泵房内的可燃物品和易燃易爆物品与泵房外的区域隔离开来，以减少火灾事故的发生。在防火间距方面，必须保证地埋式箱泵一体化水箱与周围建筑物的距离符合国家有关规

定，以防止火灾扩散，保障人民生命财产安全。

综上所述，地理式箱泵一体化厂家泵房布置消防规范的制定和执行对于保障地理式箱泵一体化水箱的消防安全具有重要意义。只有严格按照国家有关消防规定和标准进行布置，才能有效预防和控制火灾事故的发生，保障人民的生命财产安全。