

地暖板式换热器 西藏地暖板式换热器 华辰宝羲设备

产品名称	地暖板式换热器 西藏地暖板式换热器 华辰宝羲设备
公司名称	山东华辰宝羲供热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰旅游度假区
联系电话	13406988512 13406988512

产品详情

选择板式换热器需要注意氯离子的腐蚀性

板式热交换器一般是由不锈钢制成的，有比较强耐腐蚀性和氯化性，但是氯离子能够对其腐蚀，在我国，有些地区中的氯离子腐蚀性比较高、曾经出现过，氯离子对板式热交换器的腐蚀，所以应该引起设计者对选用板式换热器的注意，必须采用一定的措施，西藏地暖板式换热器，目前氯离子对板式换热器的腐蚀性浓度还没有一个程度，一般认为当氯离子达到200p.p.m时候，不适合采用一般的板片。

可以通过两种方法来解决氯离子腐蚀换热器的板片，降低一级网和二级网介质中的氯离子浓度，让其在正常范围之内，可以对整个板片起到保护作用，但是投资大，比较麻烦，通过采用不锈钢转化膜换热器，其投资比普通板片高百分之10.相比而言，第二种方法便宜点。

板式换热器的质量要求如下：

- 1、换热器耐压等级16bar，要求密封可靠、长时间运行无泄漏。
- 2、在加工处理过程中不允许含有铜、青铜、铝、黄铜的各种成份或是在密封中采用的含有硅硼成分的材料。
- 3、针对不同的过流介质应提供与之适应的换热器板片，换热器的板片结构形式须满足焊接车间循环水畅通流过。
- 4、所有热交换器在不改变框架尺寸的条件下应具备可减少35%、扩展增加25板片的能力。
- 5、所有热交换器为全量通过型管路为同侧逆流型。

6、所有板式换热器板片使用免胶的嵌入式垫片，垫片材料应满足耐热、耐腐蚀的要求。

7、所有热交换器的“材质”要求均与板片材质一致“材质”的含义均指热交换器接触介质过流部分的材质要求，地暖板式换热器厂家，并非对热交换器所有部件的材质要求，热交换器框架的材料是涂环氧漆的碳钢。

对于板式换热器而言薄片就是它的，所有的热量交换都是通过这些薄片来完成的，所以，在生产过程中，一定要把好质量关。

重装板式换热器组件注意事项有哪些？

1、板式换热器重装组件前，必须将合格的换热板片、密封垫片、封头（头盖）、夹紧螺栓及螺母等零件擦洗干净。

2、板式换热器重新装配时，板片应交替旋转180°进行叠加，不允许有错装。修补更换的板片，应按此要求加进板束。若板片损坏又无备件，可将相邻板片同时取下。区别板式换热器板片是否加错，应从板片中心三角标记来判断，只要板片中心三角标记反（ ）正（ ）交错叠加即未装错。

3、夹紧螺栓应均匀、对称、交叉拧紧。板式换热器夹紧螺栓要拧紧至板束长度达计算值尺寸时为止。

4、用等，将被挤在沟槽外面的残胶料溶解，并清除干净。

5、用与密封垫片沟槽宽度相同的鬃毛刷子，将合成树脂粘接剂涂在板片沟槽内，然后压入密封垫片，用平钢板压平，置放48h即可。

6、板式换热器的一个板片损坏而无备件时，可将此板片和相邻的板片同时取下，再拧紧夹紧螺栓。

7、板式换热器更换新密封垫片时，要仔细检查新密封垫片的四个角孔位置，必须与旧密封垫片相同。

8、板式换热器密封垫片与沟槽粘接前，必须用或其他同类等溶化沟槽内残胶，再用细纱布擦净。

9、为防止密封垫片与板片粘在一起，可在板式换热器密封垫片上涂一层混合物。混合物所用的油、酒精、滑石粉的配比，按重量计为1 1 2。

地暖板式换热器价格-西藏地暖板式换热器-华辰宝羲设备由山东华辰宝羲供热设备有限公司提供。山东华辰宝羲供热设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！