

# 西安油罐厂家生产定制保温加热储油罐,储水罐,大型卧式立式油罐

产品名称	西安油罐厂家生产定制保温加热储油罐,储水罐,大型卧式立式油罐
公司名称	西咸新区沣东新城一文制罐厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西咸新区沣东新城新军寨村申通快递院内（经营场所）
联系电话	18392111831

## 产品详情

西安市沣东新城一文制罐厂是一家专业生产各种容器制造金属结构工程的单位。 本单位生产产品：西安水罐；西安油罐：（3m<sup>3</sup>---15000m<sup>3</sup>）、陕西油罐、西安散装水泥罐、陕西沥青保温油罐、大型立式罐、西安新型油罐、发酵罐、西安运输罐、西安化工罐等产品，涵盖大型油库油罐、化工厂、涂料厂、油漆厂、水泥厂、加油站、润滑油厂、食品调味厂，来料加工。加油站储罐的埋地要求：(1)汽车加油站的储油罐应采用卧式钢制油罐。油罐所采用钢板标准规格的厚度不应小于5mm。钢制油罐的设计和建造。应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求。

(2)加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置严禁设在室内或地下室内。(3)油罐的外表面防腐设计应符合现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。(4)当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时应采取防止油罐上浮的措施。

(5)油罐的人孔应设操作井。当油罐设在行车道下面时人孔操作井宜设在行车道以外。

(6)油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m油罐的周围厚度不应小于0.3m。(7)对建在水源保护区内以及建在地下建筑物上方的埋地油罐应采取防渗漏扩散的护措施并应设置渗漏检测设施。(8)油罐的各接合管应设在油罐的顶部其中出油接合管宜设在人孔盖上。(9)油罐的进油管应向下伸至罐内距罐底0.2m处。

(10)当采取自吸式加油机时油罐内出油管的底端应设底阀。底阀入油口距离罐底宜为0.15~0.2m。

(11)油罐的量油孔应设带锁的量油帽量油帽下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底0.2m处。

(12)一、二级加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液位计。承接大型保温油罐安装,各种保温油罐施工,10-10000立方大型沥青保温罐施工,10-10000立方各种重油保温罐施工,10-10000立方保温原油罐施工。让利客户、规格生产。成本降低。统一销售。各种石油化工原料储罐设备的制作及管道安装、设计一条龙服务。