

广安加油站防雷接地公司

产品名称	广安加油站防雷接地公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

广安加油站防雷接地公司随着各项政策法规的落地，济南华普防雷的专业性和性越来越凸显，同时行业的整体发展也在迈向一个正规而光明的道路上。无论是市场的需求还是政策的支持，对于老百姓生命财产安全具有重要的保护作用的防雷工程领域，正逐渐走进人们的视野。在市场越来越大的需求和政策法规不断完善的监管下，防雷工程行业也正在朝着一个正规、进步、光明的方向迈进。

接地体的安装要求、操作方法以及需要注意的问题 安装的要求

总体时间要求，在我们把沟槽挖好以后，应该立即安装接地体以及敷设镀锌扁铁，以防沟槽的坍塌。

操作方法介绍 我们要先将角铁或者是镀锌钢管放在沟的中心线上，打入土壤中。一般都是采用手锤进行打入，一手扶着接地体，另外一个场了一人用大锤敲打接地体的顶部，使之进入地面下。另外我们要注意了防止将钢管或者是角铁打弯，可以采取加以后管帽套，放在接地体的顶端。而角钢接地可以采用短角钢，长度约10mm，焊接在接地角钢的另一边。室内防雷防护措施主要有：

(1)关好门窗，不要将手伸出窗外，拔掉室内电源，不触碰家中的金属物品;(2)

尽量远离金属门窗、金属幕墙、有电源插座的地方，不要站在阳台上。(3)

在室内不要靠近、更不要触摸任何金属管、包括水管、暖气管、煤气管等等。(4)房屋如无防雷装置，在室内最好不要使用任何家用电器，包括电视机、收音机、计算机、有线电视%、洗衣机、微波炉等。(5)

在雷电交加时，建议不要洗澡，特别是有太阳能热水器%和电热水器的情况下，因为雷中建筑物时，电流能通过管道传导，这时候人去洗澡就可能被电到。广安加油站防雷接地公司在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接(N线与PE线不能有接触)。在TN系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零：1

电机、变压器、电器、照明、手持式电动工具的金属外壳；2 电气设备传动装置的金属部件；3

配电柜与控制柜的金属框架；4 配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门；5

电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机的底座和轨道、滑升模板金属操作平台等；6

安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。防雷接地主要类型 防雷接地主要类型：工厂防雷分为整体结构防雷，就是主厂房防雷，主要基础打接地极、接地带，形成一个接地网，接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针，墙外地面还得留有接地测试点，钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。

避雷器要适应雷电冲击波对波阻抗的要求 防雷工程中对金属线路装设相应的避雷器，其原始的概念在于

限压和分流，这一点很多避雷器都能做到。所以，避雷器的能量配合，以及雷击风险评估中所要求的避雷器级数，都需要考虑。但是作为感应雷防护工程成功与否的重要指标，却定义在避雷器的内部结构及其连线、接地线对雷电冲击波波阻抗是否理想，对此往往考虑得较少。 二类防雷建筑、重点文物建筑、大型火车站和飞机场、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。 防雷接地主要类型：供电系统接地分为保护接地和工作点接地，保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地，接地网做法与避雷接地方式一样，接地电阻小于4欧。如达不到要求，则应加接地极，条件不好的，应加电解物及（或）更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出，系统可并为一个。工作方式，如地线和零线分开，也可合为一引到用电系统（或设备）。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式，TN-S系统。零地不能再合为一。 自然接地装置：利用建筑物的基础结构钢筋作防雷接地装置。把周边地梁上部的两条钢筋(如只有承台而没有地梁的，必须用两条 中16的镀锌圆钢)通长焊接作水平接地体;利用每根桩内两条钢筋(如没有桩筋的，必须在承台底或地梁底补装人工垂直接地体)与承台钢筋焊接作垂直接地体(用作垂直接地体的承台数不少于总承台数的25%)。