

100 × 50电缆桥架 山西鑫磊桥架厂

产品名称	100 × 50电缆桥架 山西鑫磊桥架厂
公司名称	山西鑫磊青源电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市清徐县王答乡208国道清东路
联系电话	13935180007 13935180007

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西鑫磊青源电气成套设备有限公司

如何才能更好的使用汇线桥架

我公司主营：山西桥架，太原桥架，山西电缆桥架，太原电缆桥架，山西镀锌桥架，太原镀锌桥架，山西防火桥架，太原防火桥架，山西防火电缆桥架，太原防火电缆桥架，山西大跨距桥架，太原大跨距桥架，山西槽式桥架，太原槽式电缆桥架，山西梯式电缆桥架，太原梯式电缆桥架等，欢迎咨询！

今天小编就给大家介绍一下关于100 × 50电缆桥架的相关知识，一起来看看吧！

如何才能更好的使用汇线桥架

- 1、 汇线桥架高度为50、100时每端各6只连接孔，高度为150、200时每端各12只连接孔。
- 2、 支撑间距：支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。
- 3、 汇线桥架宽度：选择电缆桥架的宽度时，应留有一定的备用空位，以便为今后增添电缆用。
- 4、 隔开敷设：当电力电缆和控制电缆较少时，可以在同一电缆桥架安装，但中间须用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
- 5、 电缆固定：汇线桥架水平敷设时，桥架之间的连接应尽量设置在跨距1/4处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。

如果您对我们的产品感兴趣或者有疑问，欢迎您来电咨询，我们将竭诚为您服务！

电缆桥架厂的火焰校正方法

我公司主营：山西桥架，太原桥架，山西电缆桥架，太原电缆桥架，山西镀锌桥架，太原镀锌桥架，山西防火桥架，太原防火桥架，山西防火电缆桥架，太原防火电缆桥架，山西大跨距桥架，太原大跨距桥架，100×50电缆桥架厂家电话，山西槽式桥架，太原槽式电缆桥架，山西梯式电缆桥架，太原梯式电缆桥架等，欢迎咨询！

今天小给大家分享一下关于100×50电缆桥架的内容：电缆桥架厂的火焰校正方法

火焰校正方法是加热桥的某些部分，并且加热的部分膨胀，但是它受到相邻的未加热部分的限制并且不能自由地膨胀。

因此，加热部分被压缩。冷却后，100×50电缆桥架生产加工，再次收缩。在加热部件的冷却过程中，周围的金属相互拉近以产生收缩力，这等效于在主梁的中性层下方施加偏心力矩以恢复主梁的拱形，从而实现纠正结构变形的目的。

火焰校正方法是灵活的，并且可以校正电缆桥架结构的复杂变形。

我们欢迎社会各界人士莅临参观指导，期待与您共创美好未来。

我公司主营：山西桥架，太原桥架，山西电缆桥架，太原电缆桥架，山西镀锌桥架，太原镀锌桥架，山西防火桥架，太原防火桥架，山西防火电缆桥架，太原防火电缆桥架，山西大跨距桥架，太原大跨距桥架，山西槽式桥架，太原槽式电缆桥架，山西梯式电缆桥架，太原梯式电缆桥架等，欢迎咨询！

今天小给大家分享一下关于100×50电缆桥架的内容：

安装大跨距桥架的误区

(1) 五金电缆桥架及其支架全长未可靠接地，伸缩缝未按规范安装。

(2)

螺杆吊架设置时，100×50电缆桥架批发厂家，未按标准要求设置防摇支架，钢支架未按防腐要求施工。

(3) 桥架两侧随意安装或漏装接地跨接线，明显侧未设置接地跨接线。接地跨接线依次与爪形垫片反向安装。其中一些未配备爪形垫片，镀锌桥架的接地螺栓未配备锁紧垫圈。

(4) 天花板上的托盘和槽托盘盖板缺失。桥架连接板固定螺栓螺母安装在桥架内侧，桥架与连接或连接的配电箱、柜及钢管未接地。

(5) 铝合金桥和钢支架之间没有针对电化风蚀和雨水侵蚀的绝缘处理。大跨距桥架的弯头和三通不使用支撑桥梁的产品零件，而是在现场加工，加工质量不符合规范要求;电缆桥架及支架未固定，100×50电

缆桥架，桥架支架未设置接地跨接线，穿越防火分区未设置防火障碍物。

我们欢迎社会各界人士莅临参观指导，期待与您共创美好未来。

100×50电缆桥架-山西鑫磊桥架厂由山西鑫磊青源电气成套设备有限公司提供。山西鑫磊青源电气成套设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！