

## 2米型玻璃钢风机 玻璃钢风机 润江温控

产品名称	2米型玻璃钢风机 玻璃钢风机 润江温控
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

### 产品详情

玻璃钢风机调试有八大注意要点:

- (1)用手或杠杆拨动转子，检查玻璃钢风机静动件之间是否有过紧或刮碰等现象，在没有这些情况下方可试转。
- (2)对于带轴承座的玻璃钢风机应检查轴承润滑油是否充足和完好，推荐润滑油(脂)用量。如果轴承采用强制供油时，应在风机起动前就开始向轴承供油。
- (3)对用水冷却轴承的玻璃钢风机机，要检查冷却水管的供水情况是否良好，并在风机起动前向轴承座供应冷却水。
- (4)在输送有毒的介质时应进行的气密性检查，如有问题则不能试车。

玻璃钢风机厂家根据由于少量的用户针对玻璃钢风机的接线方法不太懂，玻璃钢风机，甚至再不了解情况下，就直接开始随意的接线，导致离心风机的电机烧毁及报废，这个问题是很严重的，关于电能，2米型玻璃钢风机，风能，火源等等；只要是不可抗拒的因素都存在着不同的风险性；轻则，仅是设备的损坏，重则，不仅对自身产生危险，而且对周围的人也会有相同的危险，所以在我们不了解的情况下，不要随意接触，使用及安装；

玻璃钢离心通风机的暂停使用有两种情况，一是短时间的暂停使用，二是长时间的暂停使用，不管时间长还是时间短，都要先提醒大家以免其冻裂问题。

玻璃钢离心通风机停止使用，当环境温度低于5℃时，应将设备及管路的余水放掉，以免冻坏设备及管路。这就跟冬天我们会碰到的自来水管冻裂问题是一个道理，如果因为没有及时处理残留水分而造成故障，那就过于粗心了，这样的问题是可以避免发生的。如果是长时间暂停使用，又要如何处理呢？

1、将轴承及其它主要的零部件的表面涂上防锈油以免锈蚀。

2、机器转子每隔半月左右，应人工手动搬动转子旋转半圈(即180°)，玻璃钢风机价格，搬动前应在轴端作好标记，使原来上方的点，搬动转子后位于下方。

2米型玻璃钢风机-玻璃钢风机-润江温控由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。润江温控设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园，联系人：王沂江。