

上悬防火窗表 孝感上悬防火窗 天荣建材

产品名称	上悬防火窗表 孝感上悬防火窗 天荣建材
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

灭火试验技术要求：

- a)低、中倍数泡沫灭火系统选择不利点(设计混合液量大或地处远、高所需泵的扬程大)防护区或储罐进行一次喷射实验，当为自动灭火系统时，以自动控制的方式进行，喷射泡沫的时间不宜小于1min，实测泡沫液的混合比及泡沫混合液的发泡倍数应符合设计要求。
- b)高倍数泡沫灭火系统任选一个防护区进行泡沫喷射试验，上悬防火窗价格表，当为自动灭火系统时，应以自动控制方式进行。高倍数泡沫灭火系统喷射时间不宜小于30s，孝感上悬防火窗，泡沫小供给速率应符合设计要求。
- c)主电源和备用电源应切换1—3次，主泵和备泵切换1—3次连续运转时间不小于30min。
- d)有关设备的压力，状态符合设计要求。
- e)联动设备动作正常，火场应切断非消防电源。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市天荣建材有限公司

按钮保护技术要求：应有保护按钮的措施，按钮在箱外时，布线应有穿管保护。

确认功能技术要求：启动消火栓按钮，应有红色指示。

信号反馈功能技术要求：启动消火栓按钮，控制室应收到报警信号，并显示部位。

控制功能技术要求：启动消火栓按钮，消防水泵应启动。

检验方法：启动按钮，观察启动性能。

减压装置的设置技术要求：

a)当消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时，上悬防火窗价位，消火栓应设减压装置，其设置位置应符合设计要求。

b)减压阀前后应安装检修阀门。

c)减压阀体箭头方向应与水流方向一致。

检验器具：带有消防接口的压力表。

检验方法：打开消火栓阀门，测消火栓的出水压力，目测减压装置数量是否符合设计要求。

泡沫比例混合器的安装技术要求：

a)泡沫比例混合器安装时，液流方向应与标注的方向一致。

b)环泵式泡沫比例混合器的安装坐标及标高的允许偏差为 $\pm 10\text{mm}$ ；其连接管道及附件的安装必须严密；备用的环泵式泡沫比例混合器应并联安装在系统上。c)带压力储罐的压力泡沫比例混合器应整体安装，上悬防火窗加工，并应与基础牢固固定；压力式泡沫比例混合器应安装在压力水的水平管道上，泡沫液的进口管道应与压力水的水平管道垂直，其长度不宜小于1.0m；

压力表与压力式泡沫比例混合器的进口处的距离不宜大于0.3m；平衡压力式泡沫比例混合器应整体垂直安装在压力水的水平管道上；压力表应分别安装在水和泡沫液进口的水平管道上，并与平衡压力式泡沫比例混合器进口处的距离不宜大于0.3m。

d)管线式、负压式泡沫比例混合器应安装在压力水的水平管道上；吸液口与泡沫液储罐或泡沫桶低液面的距离不得大于1.0m。

上悬防火窗价格表-孝感上悬防火窗-天荣建材由郑州市天荣建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。郑州市天荣建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事防火卷帘门，河南防火卷帘门厂家，郑州防火卷帘门批发的厂家，欢迎来电咨询。