

上上焊把线怎么样 上上电线

产品名称	上上焊把线怎么样 上上电线
公司名称	成都远塔电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市万贯五金机电城金府银座7栋1号
联系电话	18661231903 18661231903

产品详情

成都川渝上上电线电缆销售有限公司，位于美丽的天府之国---成都，现货销售上上电缆，起帆电缆等。大量现货，欢迎来电咨询。

我司销售的上上电缆用于新能源、输配电、海工及船舶、建筑工程、矿用、工业制造、轨道交通、汽车、机场等领域。

电缆的接头施工；1交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路2裸铅(铝)套电缆的固定处，应加软衬垫保护。沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护层或电缆金属管道，应沿其全长与金属支架或桥梁的金属构件绝缘。

成都川渝上上电线电缆销售有限公司，位于美丽的天府之国---成都，现货销售上上电缆，起帆电缆等。大量库存，欢迎来电咨询。

水底电缆的敷设

1水底电缆应是整根的。当整根电缆超过制造厂的制造能力时，可采用软接头连接。

2通过河流的电缆，应敷设于河床稳定及河岸很少受到冲损的地方。在码头、锚地、港湾、渡口及有船停泊处敷设电缆时，必须采取可靠的保护措施。

当件允许时，应深埋敷设。

3水底电缆的敷设，必须平放水底，不得悬空。当件允许时，上上焊把线怎么样，宜埋入河床

(海底)0.5m以下。

4水底电缆平行敷设时的间距不宜小于Z高水位水深的2倍;当埋入河床

(海底)以下时，其间距按埋设方式或埋设机的工作活动能力确定。

5水底电缆引到岸上的部分应穿管或加保护盖板等保护措施，其保护范

围，下端应为Z低水位时船只搁浅及撑篙达不到之处;上端高于Z高洪水位。

在保护范围的下端，电缆应固定。

成都川渝上上电线电缆销售有限公司，位于美丽的天府之国---成都，现货销售上上电缆，起帆电缆等。大量库存，欢迎来电咨询。公司销售的“上上”品牌当选为“70年中国工业影响力品牌”。

1与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量，应符合国家现有关

标准规范的规定;2电缆线路安装前，建筑工程应具备下列条件:

1)预埋件符合设计，安置牢固;2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等地的地坪及抹面工作结束，人孔爬梯的安装已完成;3)电缆层、电缆沟、隧道等地的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净，施工用道路畅通、盖板齐全;

上上焊把线怎么样-上上电线(图)由成都川渝上上电线电缆销售有限公司提供。成都川渝上上电线电缆销售有限公司是从事“上上电缆,电线电缆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。