

仓库水喷淋系统改造 南安罗东消防 消防工程

产品名称	仓库水喷淋系统改造 南安罗东消防 消防工程
公司名称	福建泉州君安检测服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道和平中路26-29号
联系电话	15392178119 15392178119

产品详情

泉州泉港前黄防火门、窗定制，挡烟垂壁安装，消防施工如何选择

石峥嵘：不同地区的情况不尽相同，难以定量规定“重要公共建筑”的范围，实际应用中，除参照《汽车加油加气站设计与施工规范》和《办公建筑设计标准》的相关要求外，仍应针对各地区的实际情况，予以综合考虑。

重要公共建筑，是指发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑。一般包括政机关办公楼，人员密集的大型公共建筑或场所，较大规模的中小学校教学楼、宿舍楼，重要的通信、调度和指挥建筑，广播电视建筑，医院等以及城市集中供水设施、主要的电力设施等涉及城市或区域生命线的支持性建筑或工程。

实际应用中，对于重要公共建筑，不同地区的情况不尽相同，难以定量规定，以下可供参考：

汽车加油加气站设计与施工规范GB0156-2012(2014年版)

B.0.1重要公共建筑物，应包括下列内容:

- 1、地市级及以上的政机关办公楼。
- 2、设计使用人数或座位数超过1500人(座)的体育馆、会堂、影剧院、娱乐场所、车站、证券等人员密集的公共室内场所。
- 3、藏书量超过50万册的图书馆;地市级及以上的古迹、博物馆、展览馆、档案馆等建筑物。
- 4、省级及以上的银行等金融机构办公楼，省级及以上的广播电视建筑。
- 5、设计使用人数超过5000人的露天体育场、露天游泳场和其他露天公众聚会娱乐场所。

一、《汽车加油加气站设计与施工规范》附录B.0.1，明确了重要公共建筑物的内容：

虽然本规定内容应仅适应于《汽车加油加气站设计与施工规范》，但实际应用中，人们往往都是参照本要求确定重要公共建筑。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。

泉州市德化南埕消防验收、消防报审公司找哪家？

石峥嵘：消防产品检测验收时，应就产品一致性予以确认，实际供货产品应与产品检验报告一致！

发放检验报告的机关仅对送检样品负责，并不涉及生产能力、产品一致性和产品流向等要求，而事实上，产品性能参数，与产品结构、配件型号等密切相关，即使同一型号，不同厂家的产品也可能导致产品性能偏移！

依此，消防产品检测验收时，应就产品一致性予以确认，实际供货产品应与产品检验报告一致！

一、违反一致性的主要情形：

1、设计阶段：图纸未采用成套检测或认证的产品，比如预作用系统中，预作用装置本来是配套空气压缩机的，但有些图纸却将空气压缩机分开设计，不应许可，等等。

2、采购阶段：个别项目将成套设备分解，在不同单位采购，比如上述示例预作用装置，单独采购空气压缩机和稳压装置；比如高压细水雾系统中，单独采购高压泵组、自制水箱，等等。

3、生产阶段：厂家调整产品外形尺寸或型号，或因成本或供应链等原因更换主要配件及品牌，等等。

二、产品一致性检查的主要依据和方法：

消防产品的现场检测验收，可依据《消防产品一致性检查要求》（XF1061-2013）进行，本标准明确：本标准适用于消防产品认证初始工厂检查及证后监督管理工作的消防产品一致性检查，也可用于各类消防产品质量监督工作的产品一致性核查。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。

石峥嵘：医院手术室及特殊设备用房，自动灭火设施处置规则如下：

1、需要设置自动灭火设施的建筑物，其所属的特殊设备用房，均应设置自动灭火系统，可以采用自动喷水灭火系统或气体灭火系统。

2、贵重设备用房和特殊重要设备室，应设置气体灭火系统。

3、房、手术室和有创检查的设备机房，不应设置自动灭火系统。

本文所述的特殊设备用房，主要是指CT，MRI，DSA、数字肠胃镜、直线、回旋等设备用房，通常设置有比较贵重的检查设备，在诊断中起比较重要的作用。这些场所相对特殊，其自动灭火设施的应用，存在较大争议！

详解如下：

一、对于需要设置自动灭火系统的建筑，其所属的特殊设备用房，应设置自动灭火系统，如不能用水保护，可以采用气体灭火系统。

根据《建筑设计防火规范》要求，需要设置自动灭火系统的建筑如下：

1、单、多层建筑：任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的病房楼、楼和手术部等场所，应设置自动灭火系统。

2、高层建筑：应设置自动灭火系统。

二、贵重设备用房和特殊重要设备室，需要设置气体灭火系统。

1、根据《综合医院建筑设计规范》要求，医院的“贵重设备用房”应设置气体灭火系统。

2、根据《建筑设计防火规范》要求，“特殊重要设备室”需要设置气体灭火系统。

注1：即使不需要设置自动灭火系统的建筑，其贵重设备用房和特殊重要设备室也应设置气体灭火系统。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。