0.6mm镀锌钢板风管 0.75mm镀锌钢板风管

产品名称	0.6mm镀锌钢板风管 0.75mm镀锌钢板风管
公司名称	德州中信空调设备有限公司
价格	57.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路与腾鸿大街交叉口向西300米路北（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

0.6mm镀锌钢板风管 0.75mm镀锌钢板风管
中信空调配件专业生产镀锌钢板风管，质优价廉，可以上门安装！ 铁皮风管制作要求： 1) 铁皮风管支吊架及法兰、加固框必须除锈彻底，直到除去表面氧化层为止。 2) 法兰螺栓间距要求： 3) 对于通风空调系统间距应小于或等于120MM。 4) 对于排烟系统铁皮风管间距应小于100MM。 5) 四角距法兰边处法兰螺栓不得超过50MM。 6) 所有吊架应除毛刺与采用钻孔，不得用氧气吹孔。 7) 吊杆如搭接则搭接长度应大于60MM。 8) 铁皮风管咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝。 9) 铁皮风管制应先从接口与弯头、变径开始做起，不得随意改变弯头、变径接头尺寸，其弯头应保证内外侧表面为同心圆，否则边长大于500MM时应设置导流叶片，一般情况下不得采用。 10) 矩形铁皮风管边长大于630，保温铁皮风管边长大于800、管段长度大于1250MM时应设加固框。 11) 单面平面积大于1.2M2应设加固框。 12) 排烟铁皮风管单边平面积大于1M2,应采取加固措施。 13) 对于圆形铁皮风管，800≤直径或管段长大于1250时或总表面积大于4M2时均应采取加固措施。 14) 不得在铁皮风管内设加固框，以免造成气流阻塞。 15) 不得采用抽蕊铆钉安装法兰及加固框，铆钉应有防腐措施（如镀锌处理）。 16) 边长小于或等于300时，矩形法兰对角线偏差不得大于2MM；边长大于300时，不得大于3MM。圆形法兰任意正交两直径之差不得大于2MM。 17) 铁皮风管表面应平整，无翘角、管口平面度允许偏差不得大于2MM，圆弧饱满，无明显扭曲现象。咬口应紧密，宽度一致。 18) 法兰平面度的允许偏差应小于2MM，同一批加工的法兰螺孔应有互换性。 19) 翻边应平整，并紧贴法兰，宽度一致，不得有孔洞与开裂现象。 20) 铁皮风管法兰折边应平直，弯曲度不得大于5/1000，法兰与铁皮风管应紧贴，不得有大于2MM长的穿透缝隙。 21) 同一批的各规格铁皮风管制作完毕应进行编号，不得有成单的半成品部件。