

ZGB-II抽屉阻火器【阻火器结构图及工作原理】

产品名称	ZGB-II抽屉阻火器【阻火器结构图及工作原理】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尔顿:1 ZGB-II:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：石油储罐阻火器，又称防火器，是国内沿用金属网型阻火器，经公安部天津消防科学研究所与中国石化总公司北京设计院按照中华人民共和国国家标准GB5908-86联合测度不合格，应更新换代。

ZGB-II 抽屉阻火器，又称ZH-I型抽屉阻火器，系新型波纹石油储罐阻火器，是中国石化总公司北京设计院的最新科研成果，并获国家专利。经公安部天津消防科学研究所检测符合国家标准GB5908-86的规定。

ZGB-II 抽屉阻火器结构特点：1、结构合理、重量轻、耐腐蚀。2、易检修、安装方便，检查时不用拆卸呼吸阀。3、阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。

ZGB-II 抽屉阻火器性能：

1、防爆性能合格（A级），连续13次阻爆性能试验每次都能阻火。2、耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。3、水压试验合格。

ZGB-II 抽屉阻火器适用范围：

1、ZGB-II抽屉阻火器适用于储存闪点低于28 的甲类油品和闪点低于60 的乙类油品，如：汽油、煤油、轻柴油、苯、甲苯、原油等油品的储罐。2、可易呼吸阀配套适用，也可单独使用。3、内浮顶油罐通气管上。4、加油站地下油罐通气管上。ZGB-II抽屉阻火器外形和安装尺寸：

规格	尺寸				
	D	A	B	C	H
DN50	50	110	140	114	210
DN100	100	170	205	150	284
DN150	150	225	260	185	375
DN200	200	280	315	230	445

DN250	250	335	370	276	500
DN300	300	395	435	276	500
DN400	400	495	535	335	520
DN500	500	600	640	400	550

ZGB-II抽屉灭火器的保养与维修：

为了确保抽屉灭火器的性能达到安全使用目的,对抽屉灭火器应定期检查、保养。1、抽屉灭火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞、变形、腐蚀等。2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。

ZGB-II抽屉灭火器结构图纸：