

防爆配电箱厂 二工 防爆配电箱

产品名称	防爆配电箱厂 二工 防爆配电箱
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

产品详情

的防爆配电箱在正确安装后，基本上使用时就不会遇到太多的故障了。而为了更好地避免防爆配电箱在使用过程中出现故障，用户在使用防爆配电箱时，一定要注意对防爆配电箱的日常维护。为了实现防爆配电箱的更好使用，防爆养生秘书建议企业能够对防爆配电箱使用人员进行培训，保证用户能够正确使用、维护防爆配电箱。各级防爆配电箱中的漏电保护器，矿用防爆配电箱，应合理布置，起到分级、分段保护作用。

低压防爆配电柜柜体内部要求，柜体内应有防护装置，应挂锁或其他联络装置，防爆配电箱，并有操作手柄，手柄位置应表明断路器处于断或合闸状态。主进线柜与母线联与段柜之间应互闭锁，防爆配电箱厂，并能过程控制。抽屉二次接线采用插入式结构，并且柜内设备机械配合和间隙应符合机械和电气距离上的要求，操作灵活可靠。

另外所有操动机构和辅助关的接线除有特殊要求外，同种控制原理的抽屉，均采用标准接线，以保证防爆配电柜的同种属性的抽屉的可靠互换;对于抽屉柜内电气联锁，三级防爆配电箱，控制回路的接线，应进行严格检查，以保证回路的接线正确性，完整性。

检修电容柜时，应先断电容柜总关，用10mm²以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后，外观检查壳体良好，无渗漏油现象，若电容器外壳膨胀，应及时，更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。

受电柜及联络柜中的断路器检修：先断所有负荷后，用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝，检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否或损坏，手动调试机械联锁分合闸是否准确，检查触头接触是否良好，必要时修锉触头表面，检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。

防爆配电箱厂-二工(在线咨询)-防爆配电箱由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司是一家从事“防爆正压柜,防爆配电箱,防爆控制箱,防爆空调,防爆冰箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“二工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使二工在、中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！