

施耐德UPS电源SPM3KL 3000VA

产品名称	施耐德UPS电源SPM3KL 3000VA
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SPM3KL 规格:3kva
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

产品详情

施耐德UPS电源SPM3KL 3000VA用TNSGA-35/0.5型感应自动调压器调节输入电压，当输入电压超过范围时应报警，并转换到蓄电池供电，整流器自动关闭;当输入电压恢复到额定允许范围内时，设备应自动恢复运行，即蓄电池自动解除，转为由市电运行。在蓄电池自动投入和解除的过程中，山特UPS电源输出电压波形应无变化。注意，此项测试一定要保证接线正确，特别是相序必须接对。另外，有的UPS在市电超过+10%范围时，只有报警，而无蓄电池自动投入的性能，只要当市电低于-15%范围时，才有蓄电池自动投入的功能。而有的UPS则是在市电超过-15%~+10%的范围时，都有蓄电池自动投入的功能，测试时请注意这一点。

施耐德UPS电源SPM3KL 3000VA这些 SPM1KL/SPM2KL/SPM3KL UPS 型号配备了直观和可配置的 LCD 显示屏。此显示屏对软件界面起到补充作用，可以传递类似信息，也可用于配置 UPS 设置。

显示屏包含以下按键和指示灯:

警报和系统错误

状态指示灯

每半秒一次的连续哔声 电池电量不足状态 - 电池接近完全放电状态。 UPS 将要关闭。

过载情况 - UPS 上所连设备消耗的功率超过额定值允许的范围。

每 30 秒 4 个哔声

电池供电状态 - UPS 正在将电池后备电源提供给所连接的设备。

(使用电池供电 4 秒后第 1 个哔声开始)

蜂鸣器连续响	警报状态 - UPS 检测到错误。请参阅本手册的“警报和通知”。
每 2.5 秒一个短促哔声	电池已断开。
连续短促哔声半秒，持续 1 分钟，每 5 小时重复一遍。	电池损坏(更换)

每 5 秒两个短促哔声

事件旁路状态- UPS 检测到错误。所连设备通过旁路继电器接收市电输入。