

洁净手术室检测指标

产品名称	洁净手术室检测指标
公司名称	天津中达检测有限公司山东分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处康博大道819号北方电动车市场内3号楼9号门市101室（注册地址）
联系电话	17753482120 17753482120

产品详情

级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房指标：室内压力正，工作区平均风速0.20~0.25（m/s），温度21~25，相对湿度30~60%，最小新风量15~20m³/h·m²，噪声 51dB(A)，最低照度 350lx，最少术间自净时间10min；

级洁净手术室：室内压力正，最小换气次数24（次/h），温度21~25，相对湿度30~60%，最小新风量15~20m³/h·m²，噪声 49dB(A)，最低照度 350lx，最少术间自净时间20min；

级洁净手术室：室内压力正，最小换气次数18（次/h），温度21~25，相对湿度30~60%，最小新风量15~20m³/h·m²，噪声 49dB(A)，最低照度 350lx，最少术间自净时间20min；

级洁净手术室：室内压力正，最小换气次数12（次/h），温度21~25，相对湿度30~60%，最小新风量15~20m³/h·m²，噪声 49dB(A)，最低照度 350lx，最少术间自净时间30min；

体外循环室：室内压力正，最小换气次数12（次/h），温度21~27，相对湿度 60%，最小新风量2次/h，噪声 60dB(A)，最低照度 150lx；

无菌敷料室：室内压力正，最小换气次数12（次/h），温度 27，相对湿度 60%，最小新风量2次/h，噪声 60dB(A)，最低照度 150lx；

未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室：室内压力正，最小换气次数10（次/h），温度 27，相对湿度 60%，最小新风量2次/h，噪声 60dB(A)，最低照度 150lx；

护士站：室内压力正，最小换气次数10（次/h），温度21~27，相对湿度 60%，最小新风量2次/h，噪声 55dB(A)，最低照度 150lx；

预麻醉室：室内压力负，最小换气次数10（次/h），温度23~26，相对湿度30~60%，最小新风量2次/h，噪声 55dB(A)，最低照度 150lx；

手术室前室：室内压力正，最小换气次数8（次/h），温度21~27，相对湿度 60%，最小新风量2次/h，噪声 60dB(A)，最低照度 200lx；

刷手间：室内压力负，最小换气次数8（次/h），温度21~27，最小新风量2次/h，噪声 55dB(A)，最低照度 150lx；

洁净区走廊：室内压力负，最小换气次数8（次/h），温度21~27，最小新风量2次/h，噪声 55dB(A)，最低照度 150lx；

恢复室：室内压力正，最小换气次数8（次/h），温度22~26，相对湿度25~60%，最小新风量2次/h，噪声 48dB(A)，最低照度 200lx；

脱包间：外间脱包压力为负，内间暂存压力为正且最小换气次数8（次/h）；负压手术室室内压力应为“负”。