

许昌防火卷帘门加工「多图」

产品名称	许昌防火卷帘门加工「多图」
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

自动控制功能技术要求：当探测接到火警信号，反馈到消防控制室，即可自动或远程控制打开有关部位的送风口、排烟口，启动风机，并关闭通风、空调设备及有关防火阀。

检验器具：火灾探测试验器。

检验方法：用火灾探测试验器对探测加烟，观察送风口、排烟口、风机、空调、防火阀动作情况是否正常。

送风口、排烟口风速的测量方法：送风口、排烟口的形状一般为矩形，将送风口或排烟口的断面划分为若干等面积的小矩形，小矩形每边长200mm左右，用风速仪测量每个小矩形中心的风速，取平均值。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市天荣建材有限公司

检测结果的处理应对下列内容进行收集和记录：

a)受检单位向检测单位提供的原始施工记录资料；

b)现场检测记录，测试项目、部位、结果异常缺陷隐患部位，装置现场；

c)使用测量仪器、仪表、设备的型号、编号及其鉴定证书，环境温度、湿度、操作人员等。

检测完毕后及时向受检单位提供检测报告和消防系统、装置评价判定，其内容还应包括系统装置、设备存在的问题、部位等，作为受检单位对受检系统装置、设备整改或报废的技术依据，并报当地消防机构备案。

所有消防设施检测数据由检测单位按地市、单位、时间顺序建档管理或建数据库，现场记录保存期限3年，其它数据5年。

安装尺寸技术要求：

a)盘前操作距离：单列布置时不应小于1.5m；双列布置时不应小于2m。

b)盘后维修距离不应小于1m。

c)落地安装时，其底部宜高出地面0.1—0.2m。

检验方法：用卷尺测量其安装尺寸。

牢固程度技术要求：控制盘安装牢固，不得倾斜。 检验类别：C

控制柜内布线技术要求：不同电压、不同电流类别导线的端子应分开，防火卷帘门加工，并有标志，且布线整齐、清晰、牢固。

外接线标志技术要求：控制盘外部接线应整齐，端部应有明显标志。

许昌防火卷帘门加工「多图」由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。郑州天荣——您可信赖的朋友，公司地址：郑州市四环中段，联系人：闫经理。同时本公司还是从事防火门窗，河南防火门窗厂家，郑州防火门窗批发的厂家，欢迎来电咨询。