

三菱柴油发电机组维修售后服务

产品名称	三菱柴油发电机组维修售后服务
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:三菱
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

产品详情

三菱柴油发电机组维修售后服务 三菱柴油发电机组维修 三菱柴油发电机组售后服务
三菱柴油发电机组耗材

柴油发电机组保养与维修方案

1.1 服务警告

无论何时，当打开控制屏时，必须采取必要的防护措施，以防可能发生的触电事故。只有人员才能维修机组，禁止使用未经康菱公司认可和批准的配件。

1.2 例行维护

主供电机组维护周期应参考制造商手册，由运行时间确定。由于备用机组不经常使用，维护周期分为日、周、半年、年。参看制造商详细说明。例行维护包括以下几节。

1.3 日维护

- 1)检查燃油、冷却液、润滑油是否有泄漏。
- 2)检查发动机冷却液加热器。若温度过低，加热器可能未工作，将导致发动机起动失败。
- 3)检查电池组充电器。

1.4 周维护

- 1)检查发动机润滑油和冷却液标高。

2)检查电池组充电器。

1.5 月维护

1)检查空气滤清器阻力值。

2)检查运行时机组是否有异常振动、过多废气、过大噪声或冷却液、燃油泄漏。经常性试运行可润滑发动机部件，可以提高起动可靠性；防止电路接头氧化；消耗燃油防止变质。备用机组空载运行时，时间在10~15分钟即可。每月应至少试运行2次。

3)检查散热器是否有渗漏或连接松动。

4)检查燃油标高和输送泵状况。

5)检查排气系统是否有泄漏或过大阻力，排放冷凝液。

6)检查电池组线路连接情况，电池液比重低于1.26时应充电。

7)检查发电机组进气口通风阻力；检查保养工具是否备齐。

1.6 半年维护

1)检查发动机润滑油及支路滤清器。

2)清洁或更换曲轴箱通风滤清器。

3)排出油箱沉淀，检查输油软管有无擦伤状况，检查电气安全控制设备和报警器。

4)清除机组油脂、滑油、灰尘等沉积物。

5)检查输电线接头、断路器和切换开关。

6)模拟市电停电，验证机组起动性能和预期的额定承载能力，检查自动切换开关及备用电源相关配置。

1.7 年维护

1)检查风扇叶片、皮带轮和水泵。

2)紧固机组紧固件。

3)清洁发电机输出与控制盒，检查并紧固所有线路接头，测量并记录发电机绕组绝缘电阻，检查发电机加热器。（注意：需参照发电机说明书）

4)手动操作检查发电机主回路断路器，根据制造商说明书验证自动跳闸机构。

5)如果机组通常仅空载或轻载试运行，负载在额定负载加5%以上，一年应至少开机4小时。