

信阳双轨双联防火卷帘门出售

产品名称	信阳双轨双联防火卷帘门出售
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

安装留缝宽度与允许偏差技术要求：

- a) 木质防火门安装留缝宽度见表14。
- b) 木质防火门的门框与门扇搭接的裁口处宜留封槽，且镶填不燃性材料制成的密封条。
- c) 门框及厚度大于50mm的门扇采用双榫连接。框扇拼装时，柞槽严密嵌接后，应用胶料粘接，并用胶楔加紧。
- d) 木质防火门安装允许偏差见表15。

检验器具：塞尺、钢卷尺、水平尺、钢直尺。

防火门安装留缝宽度和允许偏差的检验方法：

- a) 用塞尺在门扇、对口缝和门扇与门框的立缝中点处测量读数，准确至0.5mm。
- b) 用塞尺在门框与门扇上测量门框与门扇缝隙尺寸，读数准确至0.5mm。
- c) 门扇底与地面间隙，用钢直尺测量其间隙，读出的值准确到1mm。
- d) 门框的正侧面垂直度用线坠法测定，将1.5m的线坠一头固定在门顶面上端、另一头坠下，然后用塞尺测量其间隙大小。
- e) 用钢卷尺测量门框的两组对角线尺寸，双轨双联防火卷帘门出售，然后大尺寸减去小尺寸为门框对角线长度尺寸差。

机械排烟系统

机械排烟系统设置技术要求：机械排烟系统与通风、空调系统宜分开设置。若合用时，必须采取可靠的防火安全措施，并应符合排烟系统要求。

检验方法：目测。

系统联动功能

手动控制功能技术要求：手动开启任何一个送风口、排烟口时，信号送到控制中心，确认后，风机启动。该防火分区的所有通风、空调设备以及相关的防火阀能关闭。

检验方法：手动开启送风口、排烟口，观察风机及防火阀运行、动作情况，观察通风、空调设备状态。

导线的绑扎技术要求：导线应绑扎成束。

控制器接地技术要求：控制器应有保护接地，接地线截面积应符合设计要求。

控制器接志技术要求：控制器接地应有标志，应明显、持久。

电源技术要求：

a)主电源应采用消防电源，直流备用电源宜采用火灾报警控制器的蓄电池或集中设置的蓄电池，当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时，火灾报警控制器应采用单独的供电回路，并应保证在消防系统处于大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。

b)主电源引入线应直接与消防电源连接，严禁使用插头。

c)主电源的保护开关不应采用漏电保护开关。

信阳双轨双联防火卷帘门出售由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司在防火设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，郑州天荣一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：闫经理。同时本公司还是从事防火锁，河南防火锁厂家，郑州防火锁批发的厂家，欢迎来电咨询。