

20立方液氨储罐设备厂家，20立方液氨储槽生产厂家，20立方液氨贮罐制造厂家

产品名称	20立方液氨储罐设备厂家，20立方液氨储槽生产厂家，20立方液氨贮罐制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

20立方液氨储罐设备厂家，20立方液氨储槽生产厂家，20立方液氨贮罐制造厂家房内楼层除工艺要求铺设钢格栅板上的吊装、安装等开口外，其他具有防火分隔作用的实心楼板（包括耐火保护的钢板）上的吊装、安装等开口处，要采取防火保护措施，如铺设耐火、燃烧性能与楼板一致的盖板或在吊装孔周围三面设置防火墙和一面设置甲级防火门的竖井方式。5.5.2 本条主要是对厂房内可燃液体设备楼板的防火规定，20立方液氨储罐设备厂家，20立方液氨储槽生产厂家，20立方液氨贮罐制造厂家目的是防止厂房内可燃液体流到其下方，对人员或设备造成损害。5.5.3 要求防爆门排出口之上的维护平台不应设置孔洞，是为避免防爆门爆破时引起人员伤亡。煤粉制备系统中有法兰连接且检修频繁的楼层，采用无孔洞的楼面，便于煤粉及时清理，避免煤粉扩散到下层，遏止煤粉飞扬，减小相邻楼层的危险。

5.5.4 本条是对变配电室与除甲、乙类设备房间之外的其他房间合建时隔墙的规定。20立方液氨储罐设备厂家，20立方液氨储槽生产厂家，20立方液氨贮罐制造厂家供甲、乙类厂房专用的电压不大于10kV的配电室，可一面贴临厂房设置，但要采用无门窗洞口、耐火不低于4.00h的防爆墙隔开，配电室的外门窗要位于爆炸危险区域范围之外，具体场所例如，当可燃气体压缩机厂房与电压不大于10kV的专用配电室等贴临布置时，可按现行行业标准《石油化工生产建筑设计规范》SH/T3017进行设计。5.5.5 国家有关部门的调查资料表明，由电线、20立方液氨储罐设备厂家，20立方液氨储槽生产厂家，20立方液氨贮罐制造厂家电缆本身故障引起的火灾和外部火源引燃电缆并蔓延而造成的火灾，占电气火灾的40%，并且此类火灾损失巨大，如1979年12月福建某220kV变电所，室外主变220kV电流互感器A相爆炸，电缆沟起火，火势很大，逐渐向控制室蔓延，幸亏电缆沟入控制室的洞口被封堵，才使大火未能烧及主控室。因此，电缆沟进入变配电室、电缆夹层、控制室等的开口及缝隙，20立方液氨储罐设备厂家，20立方液氨储槽生产厂家，20立方液氨贮罐制造厂家以及电缆贯穿