

江浙沪西门子变频器报F0041显示故障维修

产品名称	江浙沪西门子变频器报F0041显示故障维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	200.00/台
规格参数	西门子:西门子 MM440:MM440 中国:中国
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情



故障代码显示F0030 冷却风机故障 风机不再工作 检查以下各项情况：在装有操作面板选项AOP或BOP时，故障不能被屏蔽需要更换新风机故障代码显示F0035 在重试再启动时自动再启动故障
试图制动再启动的次数超过了P1211确定的数值 故障代码显示F0041 电动机参数自动检测故障 电动机参数自动检测故障报警值=0：负载消失报警值=1：进行自动检测时已达到电流限制值的电平报警值=2:自动检测得出的定子电阻小于0.1（%）或大于100（%）报警值=3:自动检测得出的转子电阻小于0.1（%）或大于100（%）报警值=4:自动检测得出的定子电抗小于50（%）或大于500（%）报警值=5:自动检测得出的电源电抗小于50（%）或大于500（%）报警值=6:自动检测得出的转子时间常数小于10ms或大于5s报警值=7:自动检测得出的总漏抗小于5（%）或大于50（%）报警值=8:自动检测得出的定子漏抗小于25（%）或大于250（%）报警值=9:自动检测得出的转子漏感小于25（%）或大于250（%）报警值=20:自动检测得出的IGBT通态电压小于0.5V或大于10V报警值=30:电流控制器达到了电压限制值报警值=40:自动检测得出的数据组自相矛盾，至少有一个自动检测得出的数据错误基于阻抗Zb的百分值= $V_{mot,nom}/\sqrt{3}/I_{mot,nom}$ 检查以下各项的情况：0：检查电动机是否与变频器正确连接1-40：检查电动机参数P0304P0311是否正确检查电动机的接线应该是哪种型式(星形，三角形) 西门子变频器维修 炸保险、开机报警、开不了机、过载、过流、过压、过热、过温、开机常见报故障代码、F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004 过温维修、F0012温度信号不正常维修、F0022功率组件故障维修、F0024故障维修、F0540故障维修、F0504故障维修，西门子430示-----，故障不能复位、运行变频器内部冒烟，面板无显示等均可快速修复。公司配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制板、IO板等均有现货，器件采用西门子原装配件，维修速度快，客户当天送机当天可修好，对大功率变频器公司可上门维修，同时办理变频器除尘保养程序备份等。