

MBR膜一体化污水处理装置

产品名称	MBR膜一体化污水处理装置
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	13100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

MBR膜一体化污水处理装置

一、MBR膜一体化污水处理装置---设备性能参数

MBR一体化污水处理机的**部件是污水处理一体机，其进水水质要求如下：

COD<500mg/L；BOD5<300mg/L；SS<100mg/L；NH3-N<50mg/L；大肠杆菌数<10000个/L；

一体化设备可根据原水水质灵活配置工艺流程，使该设备具有广泛的适用性。能直接将生活污水、医院污水处理达到生活杂用水标准。

出水水质：出水水质达到生活杂用水标准，具体指标如下：

COD<50mg/L；BOD5<10mg/L；SS<10mg/L；NH3-N<10mg/L；大肠杆菌数<3个/L；

MBR污水处理一体机，是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺，它用具有*特结构的MBR膜组件置于曝气池中，经过好氧曝气和生物处理后的水，由泵通过滤膜过滤后抽出。MBR污水处理与传统污水处理方法具有很大区别，通过膜分离装置代替传统工艺中的二沉池和三级处理工艺。从而得到优质的出水，解决了传统环保设备进行污水处理的出水水质达不到中水回用要求的问题。MBR污水处理后的水可直接作为**用水或进一步处理作各种工业用水。

二、MBR膜一体化污水处理装置---设备维护

适当位置，然后拧紧电机的固定螺栓。注意电机皮带轮和风扇皮带日常维护

- 1.风扇润滑系统检查:每天检查油箱中的储油量是否低于低分线。如果油不够，请加油。每天检查发动机机油是否因水和其他污染物而变质。如果变质，请及时更换机油。机油滤清器的日常检查。每天检查滴油嘴的滴油情况是否正常。如果滴油嘴脏了，可以拆下调节螺钉进行清洗。
- 2.风扇空气过滤器检查:每天检查空气过滤器是否脏。如果脏了，拆下空气过滤器，拧下齿形螺母，拆下盖子，清洁过滤海绵。
- 3.三角带检查:风扇运转一段时间后，三角带会伸长。此时，松开风扇的固定螺栓，移动电机，将三角带紧固至轮的截面应该在同一平面上。
- 4、日常检查有无漏油、渗漏的零件并进行修理，如不修理请立即通知制造商。
- 5.每天清洁鼓风机房，保持其清洁和通风良好。