

APC 施耐德UPS电源SPM1K(1000VA/800W)内置电池|郑州总代理

产品名称	APC 施耐德UPS电源SPM1K(1000VA/800W)内置电池 郑州总代理
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:SPM 产地:中国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

一、安全性表明

即便UPS并没有及市电性连接，它电源电压电源插座依然存在220V工作电压。 为降低负荷设备接地欠佳所引起的触电风险，在使用计算机接口电源线时，应先沟通交流键入开关电源断掉，只会在连接着所有数据信号连接头之后才能接好开关电源。 将UPS收到带接地线的沟通键入开关电源上需要含有适度的环路保护装置(隔离开关)，收到一切其他型号规格电源插座上都有可能导致触电损害。 数据线或电源插头若要换，请联系我们公司服务点或代理商采购原材料，以避免因为容积不足导致发烫或点火，引发火灾。 不可以用火对电池或锂电池组予以处理，不然会发生爆炸致伤。 勿将蓄电池开启或受损，溢出来锂电池电解液具有极强的毒副作用，对身体有害。 请防止电池正负极短路故障，否则会造成触电或起火。 切勿自主开启UPS外壳，有触电事故。 不要摸充电电池插接器。充电电池控制回路与键入电压回路不隔离，在电池端子与地面间会出现高压危险。 不适合接电吹风，电热水器什么的电气设备，以保证设备的安全性。

【留意】

UPS里有高压，为防止伤到生命安全，如有什么问题可以咨询代理商工作人员。

勿试着检修UPS，UPS不添加一切客户很有可能维修的构件且这两台UPS包含了隐性的危险电压，检修需要由通过公司培训的达标维修工人开展，客户修理或自主改造，则要被撤销质保资质。

二、组装常见问题

摆放UPS的地区务必具有良好自然通风，避开水，易燃气体和腐蚀剂。

不适合侧放，要保持前板下边端送风孔、盖板风机进风口孔和壳体侧边进风风孔顺畅。

UPS周边工作温度要保持在0 —40 中间。

设备如果是在温度下拆卸应用，可能有水珠凝结现象，一定要等候设备里外自然干燥后才可以安装应用，不然有触电风险。

请把UPS在电键入电源插座周边，便于紧急状况时拔出电压键入电源插头，关闭电源。

【留意】

负荷与UPS连接时，应先关掉负荷，再布线，然后依次开启负荷。

将UPS收到专用含有过流保护装置电源插座上。 常用电源插头应联接保护区端。 不管键入电源插头是不是插进市电源插座，UPS导出都会通电，关掉UPS也不能保证机身构件不带电。假如要让UPS无导出，应先关闭电源开关，再撤消电压供货。 需装电机、显示屏、激光复印机等电感性负载时，以其运行启动输出功率太大，挑选UPS时，容积应以运行输出功率进行计算。运行输出功率一般取大功率两倍。

若接发电机组，需按下列流程进行：启动发电机，等它性能稳定之后将发电机组确实导出开关电源收到UPS，输入端(这时要明确UPS为满载)，然后按照启动系统运行UPS，UPS启动时，再逐一连入负荷(好以UPS二倍容积来挑选发电机容量)。

三、维护保养与保养

规范机型的充电电池为阀式调整、低维护型、仅需常常维持电池充电以获取期望寿命。UPS在同一个市电性连接时，无论开关机是否，自始至终向蓄电池充电，同时提供过度充电、过放电保护作用。如果长时间不能使用UPS，提议每过四到六个月电池充电一次。 通常情况下，蓄电池寿命为三到五年，一旦发现状况不佳，则需提前拆换。换电池时，需要由工作人员实行。充电电池不适合某些拆换，总体拆换时必须遵守电池供应商指示。 正常的时，充电电池每四到六个月充、充放电一次，充放电至待机后电池充电，且标准机电池充电时间不能低于12钟头。在高温下地域，充电电池每过2个月充、充放电一次，标准机电池充电每一次不能低于12钟头。

换电池之前须关掉UPS并摆脱电压。 脱掉如钻戒、腕表什么的金属物。应用带绝缘层摇杆的螺丝起子，不要把专用工具或其他内部金属物放到充电电池上。 联接充电电池线时，在接口处发生细微火苗属正常情况，也不会对生命安全及UPS造成不良影响。切不可将电池正负极接线或反接。