

线缆测试价格，口罩透气率检测

产品名称	线缆测试价格，口罩透气率检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

线缆测试价格，口罩透气率检测

由于电缆电容量大，在绝缘电阻测试过程如测量时间过短，“充电”还未完成就读数，易引起对试验结果的误判断。测得的芯线及护层绝缘电阻都应达到上述规定值，在测量过程中还应注意是否有明显的充电过程，以及试验完毕后的放电是否明显。若无明显充电及放电现象，而绝缘电阻值却正常，则应怀疑被试品未接入试验回路。3.2 试验报告编写 试验报告编写应包括以下项目：被试电缆运行编号、试验时间、试验人员、天气情况、环境温度、湿度、被试电缆参数、运行编号、使用地点、试验结果、试验结论、试验性质（交接、预防性试验、检查、实行状态检修的应填明例行试验或诊断试验）、试验装置名称、型号、出厂编号，备注栏写明其他需要注意的内容，如是否拆除引线等。

4、电缆试验操作危险点分析及控制措施（1）挂接地线时，应使用合格的验电器验电，确认无电后再挂接地线。严禁使用不合格验电器验电，禁止不戴绝缘手套强行盲目挂接地线。（2）接地线截面、接地棒绝缘电阻应符合被测电缆电压等级要求；装设接地线时，应先接接地端，后接导线端；接地线连接可靠，不准缠绕；拆接地线时的程序与此相反。

（3）连接试验引线时，应做好防风措施，保证足够的安全距离，防止其漂浮到带电侧。

（4）电缆及避雷器试验前非试验相要可靠接地，避免感应触电。（5）所有移动电气设备外壳必须可靠接地，认真检查施工电源，防止漏电伤人，按设备额定电压正确装设漏电保护器。

（6）电气试验设备应轻搬轻放，往杆、塔上传递物件时，禁止抛递抛接。（7）杆、塔上试验使用斗臂车拆搭火时，现场应设监护人，斗臂车起重臂下严禁站人，服从统一指挥，保IIE与带电设备保持安全距离。（8）杆、塔上工作必须穿绝缘鞋、戴安全帽（安全帽系带）、系腰绳。

（9）认真核对现场停电设备与工作范围。（10）被试电缆与架空线连接断开后，应将架空引下线固定绑牢，防止随风飘动，并保证试验安全距离。